１．給 水 栓 水 水 質 検 査 結 果

ページ

(1)毎日検査結果集計表 19

(2)毎月検査

採 水 場 所 一 覧

No.	採水場所	主な対象水源地等	配水系統	ページ
1	西紫原町	河頭浄水場	紫原第三配水池	23
2	花野光ヶ丘二丁目	河頭浄水場	花野第二配水池	25
3	小山田町	河頭浄水場	荒磯配水池	27
4	明和一丁目	河頭浄水場	原良配水池	29
5	西別府町	河頭浄水場	横井配水池	31
6	紫原六丁目	河頭浄水場	大峯第二配水池	33
7	桜ヶ丘五丁目	五ヶ別府水源地・河頭・平川浄水場	桜ヶ丘配水池	35
8	星ヶ峯五丁目	河頭・平川浄水場	星ヶ峯第三配水池	37
9	錦江町	滝之神浄水場・滝之神水源地	鳥越配水池	39
10	鴨池新町	河頭・滝之神浄水場・滝之神水源地	鳥越＋石井手配水池	41
11	平川町	平川浄水場	野屋敷配水池	43
12	坂之上一丁目	平川浄水場・影原・清泉寺水源地	平川低区＋影原配水池	45
13	皆与志町	花棚・花棚第二水源地	栄配水池	47
14	川上町	川上・下花棚水源地	下田配水池	49
15	吉野町	滝之神水源地・滝之神浄水場	大明ヶ丘配水池	51
16	吉野町	川上・下花棚・滝之神水源地・滝之神浄水場	西菖蒲谷配水池	53
17	伊敷五丁目	金水・七窪水源地	金水配水池	55
18	玉里団地三丁目	七窪・明ヶ窪第二・金水水源地	玉里第一配水池	57
19	西坂元町	七窪・明ヶ窪第二・福昌寺・金水水源地	上之原第二配水池	59
20	清水町	仁王堂水源地	仁王堂配水池	61
21	城山二丁目	冷水水源地	冷水配水池	63
22	若葉町	日当平水源地	若葉台配水池	65
23	城山二丁目	玉里水源地	城山第二配水池	67
24	宇宿九丁目	宇宿水源地・河頭浄水場	桜ヶ丘第二配水池	69
25	田上五丁目	田上水源地・河頭浄水場	武岡第二配水池	71
26	田上二丁目	新郡元水源地・河頭浄水場	紫原第二配水池	73
27	五ヶ別府町	五ヶ別府水源地	笠木配水池	75
28	皇徳寺台五丁目	皇徳寺第一・第三・第四・第五水源地	皇徳寺第二配水池	77
29	西谷山二丁目	慈眼寺・谷合水源地	本城配水池	79
30	下福元町	錫山水源地	錫山配水池	81

採 水 場 所 一 覧

No.	採水場所	主な対象水源地等	配水系統		ページ
31	光山二丁目	影原・清泉寺水源地	野頭	配水池	83
32	上福元町	和田・影原・清泉寺水源地	坂之上第二	配水池	85
33	下福元町	慈眼寺・谷合・影原・清泉寺水源地	笠松	配水池	87
34	桜島赤水町	散花平・小浜・桜島口水源地	湯之	配水池	89
35	高免町	白浜・古河良水源地	宇土	配水池	91
36	桜島藤野町	二俣第一・第二水源地	二俣	配水池	93
37	桜島藤野町	藤野第一・第二・第三水源地	藤野	配水池	95
38	桜島横山町	武第一・藤野第一・第二・第三水源地	武	配水池	97
39	西佐多町	諸木・花棚・花棚第二・滝之神水源地・滝之神浄水場	諸木	配水池	99
40	東佐多町	花棚・花棚第二・滝之神水源地・滝之神浄水場	婦ノ木	配水池	101
41	本名町	神園水源地	神園	配水池	103
42	本城町	早田尻水源地	千人仏	配水池	105
43	姶良市平松	福ヶ野水源地	福ヶ野	配水池	107
44	本名町	狐迫・芝原・倉谷水源地	吉水	配水池	109
45	宮之浦町	山神山水源地	平野	配水池	111
46	本名町	南ヶ丸水源地	早馬岡	配水池	113
47	宮之浦町	白坂下水源地	白坂下	配水池	115
48	牟礼岡二丁目	牟礼岡第一・第二・第三水源地	牟礼岡第二	配水池	117
49	郡山岳町	常盤第二水源地	梨木野第一	配水池	119
50	郡山町	常盤第一水源地	大浦第二	配水池	121
51	西俣町	西有里第二水源地	西有里第一	配水池	123
52	郡山町	西有里第一水源地	西有里第二	配水池	125
53	郡山町	郡山第一・第二・第三水源地	郡山	配水池	127
54	川田町	東俣第一・第二水源地	東俣	配水池	129
55	花尾町	油須木水源地	花尾第二	配水池	131
56	直木町	東昌第一・第二・第三・第四水源地	東昌	配水池	133
57	上谷口町	上谷口第一・第二水源地	上谷口第一	配水池	135
58	石谷町	石谷第一・第二・第三水源地	石谷第二	配水池	137
59	松陽台町	折尾第一・第二・第三水源地	折尾第一	配水池	139
60	春山町	松元春山第四水源地	松元春山（１号）	配水池	141

採 水 場 所 一 覧

No.	採水場所	主な対象水源地等	配水系統		ページ
61	石谷町	松元春山第一・第三・皇徳寺第一・第三～第五水源地	松元春山（４号）	配水池	143
62	喜入瀬々串町	瀬々串第二水源地	瀬々串第一	配水池	145
63	喜入瀬々串町	瀬々串第四水源地	瀬々串第二	配水池	147
64	喜入瀬々串町	星和台水源地	星和台	配水池	149
65	喜入中名町	中名第一・第二水源地	中名第二	配水池	151
66	喜入町	一倉第二・小田代第二水源地	一倉第三	配水池	153
67	喜入一倉町	小田代第二水源地	小田代	配水池	155
68	喜入町	宮坂第二・第三・第四水源地	宮坂	配水池	157
69	喜入生見町	生見水源地	生見	配水池	159
70	喜入生見町	帖地第二水源地	帖地	配水池	161
71	喜入前之浜町	前之浜第一・第二水源地	前之浜	配水池	163

毎 日 検 査 結 果　遊離残留塩素(月間平均値)集計表

No	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	配水池名
1	小野1丁目	0.51	0.51	0.51	0.52	0.58	0.57	0.54	0.50	0.50	0.46	0.46	0.44	0.51	河頭
2	唐湊1丁目	0.36	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	河頭
3	皆与志町	0.19	0.26	0.23	0.25	0.22	0.24	0.31	0.22	0.28	0.28	0.21	0.21	0.24	皆房
4	西伊敷6丁目	0.37	0.42	0.35	0.35	0.37	0.37	0.45	0.35	0.39	0.35	0.30	0.29	0.36	伊敷
5	川上町	0.31	0.37	0.35	0.35	0.40	0.38	0.38	0.30	0.33	0.33	0.28	0.27	0.34	緑ヶ丘高架
6	西伊敷1丁目	0.35	0.43	0.38	0.42	0.47	0.45	0.44	0.37	0.38	0.33	0.28	0.28	0.38	千年高架
7	小山田町	0.33	0.35	0.25	0.27	0.29	0.32	0.28	0.25	0.27	0.26	0.21	0.20	0.27	荒磯
8	小山田町	0.35	0.42	0.34	0.33	0.44	0.41	0.39	0.34	0.37	0.31	0.29	0.25	0.35	田中園
9	紫原4丁目	0.38	0.44	0.38	0.35	0.38	0.41	0.45	0.38	0.38	0.40	0.34	0.33	0.38	紫原第三
10	田上台1丁目	0.28	0.36	0.33	0.29	0.30	0.38	0.41	0.35	0.40	0.36	0.32	0.30	0.34	大峯第二
11	薬師1丁目	0.45	0.46	0.49	0.51	0.54	0.56	0.51	0.45	0.47	0.46	0.45	0.45	0.48	石井手
12	宇宿1丁目	0.40	0.43	0.42	0.42	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	石井手
13	伊敷台6丁目	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	伊敷台第一
14	明和1丁目	0.35	0.40	0.35	0.38	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.40	0.39	原良
15	明和5丁目	0.37	0.43	0.42	0.40	0.40	0.43	0.45	0.43	0.45	0.39	0.33	0.35	0.40	永吉
16	武岡5丁目	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.50	小野
17	小野町	0.24	0.26	0.24	0.24	0.24	0.22	0.30	0.29	0.39	0.32	0.25	0.25	0.27	横井
18	小原町	0.31	0.35	0.32	0.33	0.31	0.33	0.38	0.34	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	魚見ヶ原
19	自由ヶ丘1丁目	0.42	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	希望ヶ丘第二
20	星ヶ峯1丁目	0.32	0.35	0.30	0.34	0.30	0.30	0.32	0.32	0.31	0.34	0.30	0.29	0.32	星ヶ峯第一
21	星ヶ峯5丁目	0.38	0.42	0.37	0.41	0.30	0.29	0.38	0.30	0.36	0.39	0.30	0.31	0.35	星ヶ峯第三
22	桜ヶ丘6丁目	0.40	0.43	0.41	0.44	0.42	0.48	0.48	0.45	0.46	0.48	0.45	0.41	0.44	桜ヶ丘
23	桜ヶ丘8丁目	0.26	0.29	0.26	0.29	0.28	0.26	0.29	0.28	0.31	0.34	0.31	0.28	0.29	亀ヶ原高架
24	宇宿9丁目	0.33	0.36	0.35	0.38	0.35	0.39	0.45	0.45	0.45	0.44	0.42	0.42	0.40	桜ヶ丘第二
25	田上6丁目	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	武岡第二
26	紫原3丁目	0.44	0.45	0.40	0.38	0.32	0.39	0.43	0.43	0.47	0.44	0.44	0.41	0.41	紫原第二
27	下伊敷3丁目	0.34	0.35	0.31	0.39	0.36	0.43	0.45	0.46	0.47	0.45	0.44	0.44	0.41	若葉台
28	城山1丁目	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	城山第二
29	中山町	0.41	0.48	0.41	0.48	0.39	0.48	0.42	0.50	0.48	0.48	0.49	0.50	0.46	五ヶ別府
30	五ヶ別府町	0.40	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.32	0.30	0.30	0.30	0.31	0.32	陣ヶ岡
31	五ヶ別府町	0.29	0.26	0.26	0.28	0.27	0.27	0.33	0.33	0.33	0.32	0.30	0.30	0.29	笠木
32	皇徳寺台1丁目	0.30	0.30	0.25	0.29	0.21	0.22	0.28	0.25	0.29	0.30	0.25	0.28	0.27	皇徳寺第四
33	皇徳寺台4丁目	0.43	0.43	0.44	0.42	0.36	0.32	0.41	0.42	0.43	0.39	0.43	0.43	0.41	皇徳寺第二
34	郡山岳町	0.29	0.26	0.25	0.20	0.23	0.20	0.24	0.28	0.30	0.30	0.36	0.40	0.27	梨木野第一
35	郡山町	0.38	0.38	0.39	0.34	0.40	0.45	0.43	0.44	0.41	0.38	0.40	0.39	0.40	大浦第一
36	有屋田町	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.43	西有里第一
37	郡山町	0.42	0.38	0.38	0.33	0.37	0.46	0.49	0.46	0.50	0.45	0.45	0.45	0.43	西有里第二
38	油須木町	0.44	0.41	0.45	0.40	0.45	0.43	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.42	0.44	郡山
39	川田町	0.39	0.35	0.37	0.33	0.33	0.37	0.40	0.47	0.49	0.49	0.47	0.45	0.41	東俣
40	油須木町	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.49	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.43	花尾第二
41	桜島赤水町	0.45	0.40	0.38	0.27	0.28	0.36	0.39	0.45	0.52	0.61	0.57	0.50	0.43	湯之
42	黒神町	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.30	0.39	0.33	0.30	0.31	宇土
43	桜島藤野町	0.45	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37	0.40	0.45	0.45	0.45	0.41	二俣
44	桜島武町	0.45	0.43	0.42	0.38	0.39	0.41	0.43	0.45	0.44	0.45	0.45	0.44	0.43	藤野
45	桜島横山町	0.41	0.40	0.39	0.38	0.40	0.39	0.40	0.41	0.43	0.41	0.40	0.40	0.40	武＋藤野
46	直木町	0.31	0.33	0.40	0.40	0.40	0.40	0.37	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	東昌
47	上谷口町	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	上谷口第一
48	石谷町	0.51	0.48	0.44	0.43	0.45	0.45	0.48	0.48	0.46	0.50	0.49	0.51	0.47	石谷第二
49	春山町	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46	0.40	0.40	0.45	0.48	折尾第一
50	春山町	0.47	0.45	0.45	0.45	0.45	0.47	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	松元春山1号

[注]色及び濁りについては、すべて異常なかった。

No	測定場所	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均値	配水池名
51	石谷町	0.45	0.41	0.49	0.44	0.42	0.46	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.47	松元春山4号
52	錦江町	0.40	0.40	0.39	0.40	0.38	0.39	0.40	0.39	0.41	0.39	0.39	0.40	0.40	鳥越
53	真砂町	0.43	0.45	0.43	0.45	0.43	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	鳥越+石井手
54	吉野町	0.44	0.45	0.42	0.47	0.46	0.47	0.46	0.42	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	大明ヶ丘
55	東坂元2丁目	0.30	0.30	0.30	0.37	0.37	0.31	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.30	0.32	吉野
56	吉野町	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	西菖蒲谷
57	吉野町	0.42	0.41	0.40	0.42	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	乙女塚
58	吉野町	0.44	0.45	0.40	0.47	0.50	0.47	0.44	0.47	0.45	0.49	0.44	0.42	0.45	菖蒲谷
59	吉野町	0.35	0.35	0.33	0.33	0.35	0.35	0.32	0.33	0.30	0.35	0.31	0.30	0.33	東菖蒲谷
60	東佐多町	0.34	0.30	0.30	0.32	0.37	0.34	0.36	0.37	0.35	0.36	0.36	0.30	0.34	婦ノ木
61	皆与志町	0.35	0.30	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.27	0.30	0.30	0.28	栄
62	下田町	0.31	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	下田
63	長田町	0.45	0.45	0.48	0.45	0.45	0.45	0.46	0.47	0.45	0.45	0.45	0.47	0.46	冷水
64	城山町	0.40	0.41	0.33	0.40	0.39	0.42	0.43	0.45	0.45	0.45	0.38	0.35	0.41	城山
65	伊敷3丁目	0.45	0.37	0.44	0.40	0.45	0.43	0.45	0.44	0.45	0.45	0.42	0.41	0.43	金水
66	東坂元2丁目	0.39	0.39	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.40	0.45	0.43	0.43	0.40	0.41	辻ヶ丘
67	玉里団地2丁目	0.36	0.37	0.36	0.37	0.30	0.37	0.38	0.34	0.42	0.37	0.40	0.38	0.37	玉里第一
68	下竜尾町	0.35	0.34	0.37	0.34	0.33	0.36	0.37	0.37	0.38	0.40	0.39	0.39	0.36	上之原第二
69	清水町	0.45	0.47	0.46	0.47	0.44	0.45	0.44	0.42	0.45	0.47	0.44	0.45	0.45	仁王堂
70	西佐多町	0.32	0.38	0.31	0.37	0.38	0.38	0.35	0.38	0.38	0.40	0.36	0.31	0.36	諸木
71	本名町	0.61	0.59	0.49	0.58	0.50	0.56	0.40	0.31	0.40	0.38	0.40	0.39	0.47	神園
72	本城町	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	千人仏
73	姶良市平松	0.46	0.40	0.42	0.44	0.47	0.40	0.42	0.48	0.46	0.39	0.39	0.40	0.43	福ヶ野
74	本名町	0.44	0.45	0.44	0.40	0.40	0.43	0.47	0.48	0.48	0.47	0.48	0.48	0.45	吉水
75	宮之浦町	0.58	0.55	0.51	0.47	0.46	0.45	0.48	0.46	0.46	0.45	0.38	0.42	0.47	平野
76	本名町	0.46	0.49	0.47	0.41	0.44	0.44	0.46	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.43	早馬岡
77	宮之浦町	0.45	0.43	0.39	0.34	0.36	0.44	0.43	0.39	0.31	0.32	0.34	0.35	0.38	白坂下
78	牟礼岡2丁目	0.44	0.43	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.41	0.41	0.43	0.41	0.42	0.42	牟礼岡第二
79	清和3丁目	0.43	0.44	0.47	0.45	0.46	0.46	0.46	0.44	0.46	0.44	0.42	0.42	0.45	平川低区
80	坂之上5丁目	0.41	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	平川低区+影原
81	谷山中央2丁目	0.45	0.47	0.48	0.48	0.46	0.47	0.49	0.48	0.46	0.47	0.48	0.48	0.47	平川低区+石井手
82	平川町	0.47	0.48	0.46	0.46	0.43	0.44	0.46	0.46	0.45	0.46	0.44	0.44	0.45	平川高区
83	平川町	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.39	0.43	0.41	0.37	0.36	0.38	0.34	0.41	野屋敷
84	光山2丁目	0.46	0.45	0.44	0.44	0.47	0.39	0.44	0.45	0.45	0.46	0.44	0.44	0.44	野頭
85	下福元町	0.35	0.44	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.37	錫山
86	上福元町	0.47	0.45	0.44	0.45	0.44	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	坂之上第二
87	坂之上8丁目	0.42	0.36	0.32	0.28	0.26	0.26	0.26	0.35	0.35	0.31	0.29	0.28	0.31	坂之上
88	下福元町	0.31	0.31	0.31	0.29	0.21	0.27	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	笠松
89	西谷山2丁目	0.48	0.45	0.44	0.42	0.32	0.38	0.40	0.48	0.48	0.48	0.42	0.44	0.43	本城
90	喜入中名町	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	中名第二
91	喜入中名町	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.37	0.41	0.38	0.39	0.39	樋高
92	喜入瀬々串町	0.41	0.41	0.41	0.37	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.41	0.41	0.41	0.40	瀬々串第二
93	喜入瀬々串町	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	瀬々串第一
94	喜入瀬々串町	0.54	0.48	0.44	0.44	0.44	0.41	0.41	0.42	0.45	0.48	0.46	0.45	0.45	星和台
95	喜入一倉町	0.50	0.50	0.50	0.43	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.43	小田代
96	喜入町	0.40	0.40	0.40	0.38	0.33	0.39	0.42	0.41	0.40	0.40	0.40	0.41	0.39	宮坂
97	喜入町	0.45	0.43	0.35	0.30	0.30	0.41	0.30	0.35	0.40	0.41	0.40	0.41	0.38	一倉第三
98	喜入生見町	0.45	0.42	0.35	0.31	0.25	0.28	0.43	0.45	0.43	0.45	0.45	0.47	0.40	生見
99	喜入生見町	0.50	0.50	0.46	0.50	0.50	0.46	0.40	0.42	0.40	0.40	0.43	0.50	0.46	帖地
100	喜入前之浜町	0.48	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40	0.42	0.43	0.41	前之浜

[注]色及び濁りについては、すべて異常なかった。

給水栓水 1　　西紫原町 （紫原第三配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	4	9	6	12	2	5	4	1	5	10	13	6				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	1.6	1.8	1.7	1.6	12	1.8	0.6	1.1
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08	4	0.08	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.008	0.008	0.015	0.010	0.014	0.016	0.005	0.007	0.007	0.003	0.005	0.006	12	0.016	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003ミマン	0.003ミマン	0.004	0.003	0.003ミマン	0.003ミマン	0.004	12	0.004	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.004	0.002	0.006	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	12	0.006	0.002	0.004
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.019	0.015	0.033	0.021	0.024	0.029	0.013	0.017	0.019	0.011	0.014	0.014	12	0.033	0.011	0.019
トリクロロ酢酸	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.010	0.004	0.007	0.004	0.003ミマン	0.004	0.006	12	0.010	0.003ミマン	0.006
ブロモジクロロメタン	0.007	0.005	0.012	0.007	0.007	0.009	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.005	12	0.012	0.004	0.007
ブロモホルム	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	12	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			11.3			10.4			12.1			11.5	4	12.1	10.4	11.3
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩化物イオン	10.1	9.1	11.1	8.2	8.6	10.8	8.8	10.0	12.5	12.2	12.1	12.0	12	12.5	8.2	10.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			37			32			39			36	4	39	32	36
蒸発残留物			137			125			165			129	4	165	125	139
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	12	0.8	0.4	0.5
pH 値	7.1	7.4	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	7.1	12	7.6	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.50	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	12	0.50	0.35	0.42
遊離炭酸			2			2			4			3	4	4	2	3
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6			−1.5			−1.7			−1.9	4	−1.5	−1.9	−1.7
水温	18.3	19.5	22.9	24.8	26.6	27.2	24.2	20.3	18.5	14.6	14.4	15.7	12	27.2	14.4	20.6
総アルカリ度			35			36			40			34	4	40	34	36
総酸度			2			2			4			3	4	4	2	3
侵食性遊離炭酸			1			1			3			2	4	3	1	2
カルシウム硬度			26			21			27			24	4	27	21	24
溶性ケイ酸						55							1	55		
電気伝導率	135	115	141	111	110	134	122	137	161	166	160	149	12	166	110	137
紫外線吸光度(E260)	0.008	0.011	0.011	0.009	0.011	0.012	0.007	0.008	0.008	0.006	0.007	0.008	12	0.012	0.006	0.009

給水栓水 2　　花野光ヶ丘二丁目 （花野第二配水池系統）

採水月日 / 項 目	4月 4	5月 9	6月 6	7月 12	8月 2	9月 5	10月 4	11月 1	12月 5	1月 10	2月 13	3月 6	回数	最 高	最 低	平 均
一 般 細 菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜 硝 酸 態 窒 素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	12	0.9	0.5	0.7
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08	4	0.08	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四 塩 化 炭 素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4－ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジ ク ロ ロ メ タ ン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベ ン ゼ ン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩 素 酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.08	0.09	0.10	0.10	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン
ク ロ ロ 酢 酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
ク ロ ロ ホ ル ム	0.009	0.011	0.016	0.011	0.019	0.020	0.006	0.010	0.009	0.004	0.005	0.008	12	0.020	0.004	0.011
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003ミマン	0.004	0.003ミマン	0.004	0.005	0.003ミマン	0.004	0.005	0.003	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003	12	0.005	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.005	0.003	0.006	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	12	0.006	0.002	0.004
臭 素 酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.022	0.021	0.034	0.020	0.031	0.034	0.017	0.019	0.020	0.013	0.013	0.015	12	0.034	0.013	0.022
トリクロロ酢 酸	0.007	0.008	0.006	0.007	0.011	0.013	0.005	0.009	0.006	0.003	0.005	0.008	12	0.013	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	0.008	0.007	0.012	0.006	0.009	0.010	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	12	0.012	0.005	0.007
ブ ロ モ ホ ル ム	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	12	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			10.3			10.5			10.3			9.5	4	10.5	9.5	10.2
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩 化 物 イ オ ン	9.5	8.5	10.5	8.1	9.5	11.6	8.5	9.7	10.2	9.6	9.6	9.2	12	11.6	8.1	9.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			36			31			31			28	4	36	28	32
蒸 発 残 留 物			138			130			143			111	4	143	111	130
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジ ェ オ ス ミ ン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
2－メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フ ェ ノ ー ル 類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.8	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	12	0.8	0.4	0.6
pH 値	7.2	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	12	7.7	7.2	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色 度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁 度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残 留 塩 素	0.35	0.45	0.35	0.55	0.45	0.40	0.60	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	12	0.60	0.30	0.41
遊 離 炭 酸			3			2			3			2	4	3	2	2
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4			−1.3			−1.5			−1.8	4	−1.3	−1.8	−1.5
水 温	17.6	19.5	22.3	24.6	26.3	26.5	23.0	18.7	17.0	12.3	12.3	14.0	12	26.5	12.3	19.5
総アルカリ度			36			35			36			29	4	36	29	34
総 酸 度			3			2			3			2	4	3	2	2
侵 食 性 遊 離 炭 酸			2			1			2			2	4	2	1	2
カ ル シ ウ ム 硬 度			25			22			21			16	4	25	16	21
溶 性 ケ イ 酸						56							1	56		
電 気 伝 導 率	129	112	134	98	114	134	115	131	133	138	133	118	12	138	98	124
紫外線吸光度(E260)	0.008	0.009	0.009	0.008	0.011	0.013	0.008	0.009	0.008	0.006	0.008	0.010	12	0.013	0.006	0.009

給水栓水 3　　小山田町 （荒磯配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	4	9	6	12	2	5	4	1	5	10	13	6				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	12	0.9	0.5	0.7
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08	4	0.08	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.08	0.09	0.11	0.12	0.08	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.12	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.010	0.014	0.012	0.014	0.025	0.025	0.011	0.014	0.008	0.004	0.007	0.008	12	0.025	0.004	0.013
ジクロロ酢酸	0.004	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003ミマン	0.003ミマン	0.004	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.006	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	12	0.005	0.003	0.004
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.023	0.025	0.024	0.024	0.038	0.040	0.022	0.026	0.019	0.013	0.016	0.017	12	0.040	0.013	0.024
トリクロロ酢酸	0.007	0.008	0.007	0.008	0.011	0.014	0.006	0.011	0.006	0.004	0.006	0.007	12	0.014	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	0.008	0.008	0.008	0.007	0.010	0.011	0.007	0.008	0.007	0.005	0.006	0.006	12	0.011	0.005	0.008
ブロモホルム	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	12	0.02	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	12	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			10.3			10.7			11.1			10.3	4	11.1	10.3	10.6
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.6	8.5	10.3	8.5	9.1	11.3	8.5	9.9	10.6	9.5	9.6	9.8	12	11.3	8.5	9.6
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			35			32			32			30	4	35	30	32
蒸発残留物			133			130			143			126	4	143	126	133
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.9	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	12	0.9	0.4	0.6
pH 値	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.50	0.40	0.50	0.30	0.40	0.40	0.30	0.35	0.40	0.30	0.25	12	0.50	0.25	0.38
遊離炭酸			1ミマン			2			3			2	4	3	1ミマン	2
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4			−1.3			−1.4			−1.7	4	−1.3	−1.7	−1.4
水温	18.1	20.7	24.3	26.3	29.6	29.6	26.1	22.4	18.2	13.0	12.8	14.4	12	29.6	12.8	21.3
総アルカリ度			36			35			38			32	4	38	32	35
総酸度			1			2			3			2	4	3	1	2
侵食性遊離炭酸			1ミマン			1			2			2	4	2	1ミマン	1
カルシウム硬度			23			21			22			19	4	23	19	21
溶性ケイ酸						56							1	56		
電気伝導率	131	112	134	95	116	130	114	131	138	136	132	129	12	138	95	125
紫外線吸光度(E260)	0.007	0.009	0.009	0.007	0.011	0.013	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.009	12	0.013	0.007	0.009

給水栓水 4　　明和一丁目 （原良配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 4	5月 9	6月 6	7月 12	8月 2	9月 5	10月 4	11月 1	12月 5	1月 10	2月 13	3月 6	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	12	0.9	0.6	0.7
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08	4	0.08	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.08	0.06ミマン	0.08	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.009	0.011	0.014	0.011	0.019	0.021	0.007	0.010	0.009	0.004	0.005	0.009	12	0.021	0.004	0.011
ジクロロ酢酸	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003ミマン	0.003ミマン	0.004	0.004	0.003ミマン	0.003ミマン	0.004	12	0.005	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	12	0.005	0.002	0.004
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.022	0.021	0.029	0.020	0.031	0.036	0.017	0.021	0.020	0.013	0.013	0.016	12	0.036	0.013	0.022
トリクロロ酢酸	0.007	0.007	0.007	0.007	0.010	0.012	0.004	0.009	0.006	0.003	0.005	0.008	12	0.012	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	0.008	0.007	0.010	0.006	0.009	0.011	0.006	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	12	0.011	0.005	0.007
ブロモホルム	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	12	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			10.7			10.6			10.7			9.6	4	10.7	9.6	10.4
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.6	8.6	10.5	8.1	8.5	10.7	8.3	9.7	10.4	9.9	9.7	9.5	12	10.7	8.1	9.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			35			31			31			27	4	35	27	31
蒸発残留物			142			130			138			113	4	142	113	131
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.8	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	12	0.8	0.4	0.5
pH 値	7.2	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	12	7.6	7.2	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.35	0.35	12	0.50	0.35	0.42
遊離炭酸			2			2			3			2	4	3	2	2
腐食性(ランゲリア指数)			−1.6			−1.4			−1.7			−1.8	4	−1.4	−1.8	−1.6
水温	17.7	19.1	22.7	24.7	26.7	27.4	24.4	19.6	17.2	13.0	13.2	14.5	12	27.4	13.0	20.0
総アルカリ度			34			35			34			29	4	35	29	33
総酸度			2			2			3			2	4	3	2	2
侵食性遊離炭酸			1			1			2			2	4	2	1	2
カルシウム硬度			23			20			21			18	4	23	18	20
溶性ケイ酸						56							1	56		
電気伝導率	120	114	135	104	113	132	116	133	133	138	135	119	12	138	104	124
紫外線吸光度(E260)	0.008	0.010	0.010	0.009	0.012	0.012	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.010	12	0.012	0.007	0.009

給水栓水 5　　西別府町 （横井配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 4	5月 9	6月 6	7月 12	8月 2	9月 5	10月 4	11月 1	12月 5	1月 10	2月 13	3月 6	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	12	0.9	0.5	0.7
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08	4	0.08	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.09	0.09	0.14	0.15	0.09	0.09	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.15	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.011	0.018	0.017	0.018	0.031	0.027	0.014	0.015	0.010	0.005	0.009	0.010	12	0.031	0.005	0.015
ジクロロ酢酸	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.004	0.005	0.003ミマン	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.005	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	12	0.005	0.003	0.004
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.025	0.035	0.032	0.029	0.047	0.045	0.026	0.027	0.021	0.014	0.018	0.020	12	0.047	0.014	0.028
トリクロロ酢酸	0.008	0.010	0.007	0.010	0.013	0.013	0.007	0.011	0.006	0.004	0.008	0.008	12	0.013	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	0.009	0.012	0.010	0.008	0.012	0.013	0.008	0.008	0.007	0.005	0.006	0.007	12	0.013	0.005	0.009
ブロモホルム	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	12	0.03	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	12	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			10.2			10.9			10.9			10.9	4	10.9	10.2	10.7
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.5	8.8	9.9	8.4	9.8	11.3	9.0	10.0	10.8	9.3	9.8	9.9	12	11.3	8.4	9.7
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			33			33			31			32	4	33	31	32
蒸発残留物			132			141			138			130	4	141	130	135
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	12	0.9	0.4	0.6
pH 値	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.30	0.30	0.40	0.20	0.25	0.40	0.35	0.40	0.45	0.25	0.20	12	0.45	0.20	0.32
遊離炭酸			2			2			3			2	4	3	2	2
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5			−1.3			−1.5			−1.6	4	−1.3	−1.6	−1.5
水温	17.9	19.0	23.6	25.8	28.6	29.2	25.4	20.6	18.1	13.0	13.4	14.8	12	29.2	13.0	20.8
総アルカリ度			34			38			37			34	4	38	34	36
総酸度			2			2			3			2	4	3	2	2
侵食性遊離炭酸			1			1			2			1	4	2	1	1
カルシウム硬度			23			22			22			20	4	23	20	22
溶性ケイ酸						55							1	55		
電気伝導率	128	111	130	99	125	138	120	132	139	136	131	132	12	139	99	127
紫外線吸光度(E260)	0.008	0.010	0.009	0.009	0.012	0.012	0.009	0.010	0.008	0.007	0.009	0.009	12	0.012	0.007	0.009

給水栓水 6　　紫原六丁目 （大峯第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	4	9	6	12	2	5	4	1	5	10	13	6				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	12	0.9	0.5	0.7
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08	4	0.08	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.07	0.09	0.11	0.07	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.11	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.010	0.012	0.020	0.013	0.028	0.023	0.010	0.013	0.008	0.004	0.006	0.008	12	0.028	0.004	0.013
ジクロロ酢酸	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003ミマン	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	12	0.005	0.003ミマン	0.003
ジブロモクロロメタン	0.005	0.003	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	12	0.006	0.002	0.004
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.023	0.022	0.040	0.023	0.043	0.038	0.021	0.024	0.019	0.013	0.014	0.016	12	0.043	0.013	0.025
トリクロロ酢酸	0.007	0.008	0.007	0.008	0.011	0.013	0.006	0.010	0.006	0.003	0.006	0.008	12	0.013	0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	0.008	0.007	0.014	0.007	0.011	0.011	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	12	0.014	0.005	0.008
ブロモホルム	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	12	0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			10.2			10.8			10.9			10.0	4	10.9	10.0	10.5
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.6	8.5	10.1	8.1	9.1	11.0	8.8	9.9	10.7	9.7	9.6	9.6	12	11.0	8.1	9.6
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			35			32			32			29	4	35	29	32
蒸発残留物			142			131			145			114	4	145	114	133
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	12	0.8	0.4	0.6
pH 値	7.3	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	12	7.7	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.40	0.40	0.45	0.35	0.30	0.45	0.30	0.45	0.40	0.40	0.35	12	0.45	0.30	0.38
遊離炭酸			2			2			2			3	4	3	2	2
腐食性(ランゲリア指数)			−1.4			−1.3			−1.4			−1.7	4	−1.3	−1.7	−1.4
水温	17.1	18.9	21.8	23.9	26.3	27.0	24.7	20.0	17.6	13.0	13.2	14.4	12	27.0	13.0	19.8
総アルカリ度			35			36			36			31	4	36	31	34
総酸度			2			2			2			3	4	3	2	2
侵食性遊離炭酸			1			1			1			2	4	2	1	1
カルシウム硬度			25			22			22			19	4	25	19	22
溶性ケイ酸						63							1	63		
電気伝導率	126	112	132	100	121	136	116	132	139	137	134	123	12	139	100	126
紫外線吸光度(E260)	0.007	0.009	0.010	0.009	0.012	0.012	0.008	0.009	0.008	0.007	0.008	0.010	12	0.012	0.007	0.009

給水栓水 7　　桜ヶ丘五丁目 （桜ヶ丘配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	4	9	6	12	2	5	4	1	5	10	13	6				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.4	1.5	1.1	1.4	1.3	1.3	1.5	1.2	1.2	1.3	1.1	12	1.6	1.1	1.3
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08	4	0.08	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.07	0.08	0.10	0.07	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.004	0.006	0.007	0.006	0.008	0.012	0.003	0.005	0.005	0.003	0.003	0.006	12	0.012	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003	0.003ミマン	0.003ミマン	0.004	12	0.004	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.006	0.004	0.008	0.004	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	12	0.008	0.003	0.005
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.015	0.015	0.025	0.015	0.020	0.027	0.013	0.016	0.014	0.010	0.009	0.014	12	0.027	0.009	0.016
トリクロロ酢酸	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.003ミマン	0.005	0.005	0.003ミマン	0.004	0.006	12	0.007	0.003ミマン	0.004
ブロモジクロロメタン	0.005	0.005	0.008	0.005	0.006	0.008	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	12	0.008	0.003	0.005
ブロモホルム	0.001ミマン	0.001ミマン	0.002	0.001ミマン	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	12	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			12.8			13.3			12.0			11.4	4	13.3	11.4	12.4
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩化物イオン	14.6	12.1	13.4	10.7	12.1	13.6	12.5	12.4	11.9	11.1	11.6	11.1	12	14.6	10.7	12.3
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			47			41			40			37	4	47	37	41
蒸発残留物			169			155			156			138	4	169	138	154
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5
pH 値	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	12	7.2	7.0	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.45	0.40	0.55	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	12	0.55	0.40	0.43
遊離炭酸			6			5			6			6	4	6	5	6
腐食性(ランゲリア指数)			−1.7			−1.8			−1.7			−2.0	4	−1.7	−2.0	−1.8
水温	18.0	19.5	22.0	23.8	25.4	25.6	23.5	20.3	18.1	14.7	14.5	15.6	12	25.6	14.5	20.1
総アルカリ度			41			40			40			34	4	41	34	39
総酸度			7			6			7			7	4	7	6	7
侵食性遊離炭酸			6			5			6			6	4	6	5	6
カルシウム硬度			30			27			27			24	4	30	24	27
溶性ケイ酸						62							1	62		
電気伝導率	180	162	175	141	167	166	169	171	161	160	159	146	12	180	141	163
紫外線吸光度(E260)	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.008	12	0.009	0.006	0.007

給水栓水 8　　星ヶ峯五丁目 （星ヶ峯第三配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	4	9	6	12	2	5	4	1	5	10	13	6				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.6	1.5	1.4	1.4	1.4	12	1.6	1.2	1.4
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン	4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.07	0.08	0.10	0.09	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.003	0.008	0.005	0.005	0.008	0.012	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.003	12	0.012	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.006	0.008	0.009	0.006	0.008	0.010	0.008	0.007	0.009	0.007	0.006	0.005	12	0.010	0.005	0.007
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.015	0.028	0.024	0.018	0.026	0.035	0.022	0.020	0.025	0.020	0.019	0.014	12	0.035	0.014	0.022
トリクロロ酢酸	0.003ミマン	0.004	0.003ミマン	0.004	0.004	0.006	0.003ミマン	0.005	0.004	0.003ミマン	0.004	0.003ミマン	12	0.006	0.003ミマン	0.003ミマン
ブロモジクロロメタン	0.004	0.009	0.007	0.005	0.007	0.011	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.004	12	0.011	0.004	0.007
ブロモホルム	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.003	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.03	0.02	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	12	0.03	0.02ミマン	0.02ミマン
鉄及びその化合物	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.02	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.02	0.01ミマン	0.01ミマン
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			12.8			13.5			13.3			12.7	4	13.5	12.7	13.1
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩化物イオン	11.4	11.6	12.0	10.6	12.2	12.7	11.9	12.2	11.8	10.4	11.1	10.5	12	12.7	10.4	11.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			50			46			51			70	4	70	46	54
蒸発残留物			165			147			158			136	4	165	136	152
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	12	0.5	0.3	0.4
pH 値	7.3	7.4	7.2	7.1	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	12	7.4	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.25	0.35	0.40	0.25	0.15	0.35	0.30	0.20	0.25	0.15	0.30	12	0.40	0.15	0.28
遊離炭酸			4			4			4			5	4	5	4	4
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5			−1.3			−1.4			−1.8	4	−1.3	−1.8	−1.5
水温	15.4	18.8	20.8	24.1	26.2	27.2	25.0	22.2	18.5	14.4	13.2	13.6	12	27.2	13.2	20.0
総アルカリ度			37			42			43			36	4	43	36	40
総酸度			5			4			5			6	4	6	4	5
侵食性遊離炭酸			4			3			4			5	4	5	3	4
カルシウム硬度			39			32			33			34	4	39	32	34
溶性ケイ酸						52							1	52		
電気伝導率	169	159	170	125	188	171	172	169	172	155	160	157	12	188	125	164
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	12	0.008	0.004	0.006

給水栓水 9　　錦江町（鳥越配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 4	5月 9	6月 6	7月 12	8月 2	9月 5	10月 4	11月 1	12月 5	1月 10	2月 13	3月 6	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.4	1.5	2.2	1.7	1.7	2.0	2.1	2.5	1.5	1.7	1.9	1.8	12	2.5	1.5	1.9
フッ素及びその化合物			0.09			0.08ミマン			0.15			0.08	4	0.15	0.08ミマン	0.08
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.002	0.007	0.004	0.002	0.006	0.003	0.001ミマン	0.003	0.003	0.001ミマン	0.002	0.007	12	0.007	0.001ミマン	0.003
ジクロロ酢酸	0.003ミマン	0.004	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.004	12	0.004	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.010	0.005	0.011	0.002	0.005	0.008	0.004	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	12	0.011	0.002	0.005
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.021	0.015	0.026	0.007	0.017	0.019	0.008	0.008	0.011	0.008	0.009	0.014	12	0.026	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.003	0.003ミマン	0.003ミマン
ブロモジクロロメタン	0.005	0.003	0.008	0.002	0.005	0.006	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	12	0.008	0.002	0.004
ブロモホルム	0.004	0.001ミマン	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.004	0.001ミマン	0.001
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.07	0.03	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02ミマン	0.03	0.03	0.03	0.03	12	0.07	0.02ミマン	0.04
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			18.3			14.8			11.8			9.2	4	18.3	9.2	13.5
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩化物イオン	21.4	12.8	20.0	14.0	12.5	19.0	16.5	12.5	13.7	12.6	14.9	13.4	12	21.4	12.5	15.3
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			56			50			41			32	4	56	32	45
蒸発残留物			175			157			143			114	4	175	114	147
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5	0.7	0.3	0.3	0.7	0.5	0.5	0.6	12	0.7	0.3	0.5
pH 値	7.4	7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	7.0	7.3	7.0	6.9	7.6	7.3	12	7.6	6.9	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.50	0.30	0.45	0.40	0.30	0.50	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	12	0.50	0.30	0.41
遊離炭酸			4			7			4			5	4	7	4	5
腐食性(ランゲリア指数)			−1.5			−1.6			−1.9			−1.9	4	−1.5	−1.9	−1.7
水温	20.4	20.9	24.4	26.8	28.6	29.1	24.6	19.4	18.3	14.7	12.2	14.3	12	29.1	12.2	21.1
総アルカリ度			45			44			38			29	4	45	29	39
総酸度			5			8			4			6	4	8	4	6
侵食性遊離炭酸			4			6			3			5	4	6	3	4
カルシウム硬度			36			35			28			21	4	36	21	30
溶性ケイ酸						54							1	54		
電気伝導率	180	150	213	184	186	199	194	202	152	203	177	117	12	213	117	180
紫外線吸光度(E260)	0.008	0.007	0.008	0.003	0.007	0.008	0.004	0.005	0.009	0.005	0.007	0.009	12	0.009	0.003	0.007

給水栓水 10　　鴨池新町 （鳥越配水池＋石井手配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	4	9	6	12	2	5	4	1	5	10	13	6				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	1.0	1.2	2.4	1.9	1.8	2.0	2.3	0.7	2.4	2.0	0.8	12	2.4	0.7	1.6
フッ素及びその化合物			0.10			0.08ミマン			0.13			0.08ミマン	4	0.13	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.06ミマン	0.07	0.08	0.06ミマン	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.008	0.010	0.009	0.003	0.004	0.005	0.001ミマン	0.001	0.004	0.002	0.003	0.003	12	0.010	0.001ミマン	0.004
ジクロロ酢酸	0.004	0.004	0.004	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.005	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.005	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.002	0.004	0.004	0.002	12	0.007	0.002	0.005
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.020	0.019	0.021	0.014	0.017	0.021	0.008	0.011	0.011	0.010	0.012	0.008	12	0.021	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.007	0.003	0.007	0.004	0.005	0.007	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	12	0.007	0.002	0.005
ブロモホルム	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001	0.001ミマン	12	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02ミマン	0.04	0.03	0.02	12	0.05	0.02ミマン	0.03
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			15.9			15.1			9.5			12.3	4	15.9	9.5	13.2
マンガン及びその化合物	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
塩化物イオン	11.8	11.3	16.0	12.7	15.3	18.7	16.6	16.6	9.8	15.4	16.5	9.7	12	18.7	9.7	14.2
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			40			50			25			48	4	50	25	41
蒸発残留物			140			158			117			149	4	158	117	141
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001	0.000001ミマン	0.000001ミマン
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	12	0.7	0.4	0.5
pH 値	7.4	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.0	7.5	7.2	12	7.5	7.0	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	12	0.50	0.35	0.43
遊離炭酸			3			5			2			7	4	7	2	4
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8			−1.6			−2.1			−1.7	4	−1.6	−2.1	−1.8
水温	18.3	18.8	21.6	22.9	23.5	24.5	20.8	17.8	17.6	13.5	13.2	15.3	12	24.5	13.2	19.0
総アルカリ度			37			43			27			41	4	43	27	37
総酸度			3			6			2			8	4	8	2	5
侵食性遊離炭酸			2			5			2			6	4	6	2	4
カルシウム硬度			25			32			16			30	4	32	16	26
溶性ケイ酸						52							1	52		
電気伝導率	146	128	165	173	179	192	191	182	106	164	184	169	12	192	106	165
紫外線吸光度(E260)	0.009	0.008	0.010	0.005	0.008	0.009	0.005	0.007	0.010	0.005	0.007	0.006	12	0.010	0.005	0.007

給水栓水 11　　平川町 （野屋敷配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 4	5月 9	6月 6	7月 12	8月 2	9月 5	10月 4	11月 1	12月 5	1月 10	2月 13	3月 6	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7	1.0	0.7	1.2	1.1	1.2	1.6	1.1	12	1.6	0.5	0.9
フッ素及びその化合物			0.11			0.10			0.10			0.09	4	0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.12	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	12	0.003	0.001	0.002
ジクロロ酢酸	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.007	0.005	0.012	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.008	0.006	12	0.012	0.005	0.008
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.014	0.017	0.025	0.019	0.018	0.019	0.018	0.014	0.016	0.012	0.019	0.014	12	0.025	0.012	0.017
トリクロロ酢酸	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.003	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.005	0.003	0.006	0.004	12	0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.003
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	12	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			17.4			19.3			15.6			15.1	4	19.3	15.1	16.8
マンガン及びその化合物	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
塩化物イオン	15.8	16.6	18.6	20.6	17.6	19.1	14.7	17.3	13.4	13.3	13.9	13.4	12	20.6	13.3	16.2
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			91			92			84			74	4	92	74	85
蒸発残留物			225			217			201			167	4	225	167	202
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	12	0.000002	0.000001ミマン	0.000001ミマン
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.3	0.2	0.4	0.3	12	0.4	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.5	7.4	7.6	7.5	12	7.7	7.4	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50	0.45	0.45	0.40	0.30	0.40	12	0.50	0.30	0.41
遊離炭酸			2			2			3			2	4	3	2	2
腐食性(ランゲリア指数)			−0.9			−0.8			−1.1			−1.2	4	−0.8	−1.2	−1.0
水温	16.5	19.4	22.0	24.7	26.7	26.9	24.0	20.4	17.6	13.0	13.2	13.9	12	26.9	13.0	19.9
総アルカリ度			34			35			36			32	4	36	32	34
総酸度			2			2			3			2	4	3	2	2
侵食性遊離炭酸			1			1			2			2	4	2	1	2
カルシウム硬度			76			74			64			60	4	76	60	68
溶性ケイ酸						34							1	34		
電気伝導率	260	289	277	306	299	296	277	269	246	251	231	216	12	306	216	268
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	12	0.005	0.002	0.004

給水栓水 12　　坂之上一丁目 （平川低区配水池＋影原調整池系統）

採水月日 / 項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	4	9	6	12	2	5	4	1	5	10	13	6				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9	1.9	1.9	2.3	1.8	1.8	1.3	1.3	1.5	1.3	1.7	1.2	12	2.3	0.9	1.6
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08			0.09	4	0.09	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.08	0.09	0.10	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	0.002ミマン	12	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001	0.001ミマン	0.001	0.001	0.001ミマン	0.003	0.001	12	0.003	0.001ミマン	0.001ミマン
ジクロロ酢酸	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.004	0.001ミマン	0.002	0.001ミマン	0.003	0.005	0.004	0.006	0.005	0.004	0.007	0.005	12	0.007	0.001ミマン	0.004
臭素酸	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.008	0.001	0.003	0.001ミマン	0.006	0.011	0.008	0.012	0.011	0.008	0.018	0.011	12	0.018	0.001ミマン	0.008
トリクロロ酢酸	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	0.003ミマン	12	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.002	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.006	0.003	12	0.006	0.001ミマン	0.002
ブロモホルム	0.002	0.001ミマン	0.001	0.001ミマン	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.002	0.001ミマン	0.002
ホルムアルデヒド	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	0.008ミマン	12	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	0.02ミマン	12	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.02	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	0.01ミマン	12	0.02	0.01ミマン	0.01ミマン
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			12.4			15.4			14.3			14.7	4	15.4	12.4	14.2
マンガン及びその化合物	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	0.001ミマン	12	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
塩化物イオン	15.0	9.5	10.3	8.7	11.6	13.2	12.5	15.7	12.3	13.1	13.6	13.2	12	15.7	8.7	12.4
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			45			67			72			70	4	72	45	64
蒸発残留物			141			176			174			159	4	176	141	162
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001	0.000003	0.000001	12	0.000003	0.000001ミマン	0.000001ミマン
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	0.000001ミマン	12	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2ミマン	0.4	0.2	12	0.4	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	7.3	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.4	7.1	7.4	7.4	7.3	12	7.4	6.8	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.55	0.40	0.45	0.50	0.50	0.45	0.50	0.55	0.50	0.55	0.45	0.50	12	0.55	0.40	0.49
遊離炭酸			11			6			6			3	4	11	3	6
腐食性(ランゲリア指数)			−2.0			−1.5			−1.5			−1.4	4	−1.4	−2.0	−1.6
水温	18.6	20.2	21.6	22.6	24.5	25.2	23.7	21.8	19.3	16.6	16.3	16.7	12	25.2	16.3	20.6
総アルカリ度			32			38			38			32	4	38	32	35
総酸度			13			7			7			3	4	13	3	8
侵食性遊離炭酸			11			6			6			2	4	11	2	6
カルシウム硬度			35			52			52			55	4	55	35	48
溶性ケイ酸						40							1	40		
電気伝導率	242	145	159	147	205	226	235	262	220	248	221	213	12	262	145	210
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	12	0.005	0.002	0.004

給水栓水 13　　皆与志町 （栄配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 9	5月 7	6月 4	7月 10	8月 1	9月 3	10月 9	11月 20	12月 11	1月 15	2月 14	3月 5	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.005			0.004			0.004			0.005			4	0.005	0.004	0.004
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.9	1.9	2.1	2.1	2.5	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.9	12	2.5	1.9	2.1
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.002			0.003			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.003	0.001ミマン	0.001
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001			0.002			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	12.2			11.3			12.2			12.3			4	12.3	11.3	12.0
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.6	9.5	9.7	9.8	10.1	9.9	10.0	9.9	9.5	9.5	9.4	9.2	12	10.1	9.2	9.7
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	42			42			43			42			4	43	42	42
蒸発残留物	165			173			161			167			4	173	161	166
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	7.0	7.1	6.8	12	7.1	6.8	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.35	0.30	0.40	0.35	0.35	0.40	0.35	12	0.40	0.30	0.37
遊離炭酸	8			10			10			9			4	10	8	9
腐食性(ランゲリア指数)	−1.9			−1.9			−1.8			−1.9			4	−1.8	−1.9	−1.9
水温	17.2	19.2	20.8	22.7	24.8	25.3	23.1	18.4	17.1	14.7	14.5	15.1	12	25.3	14.5	19.4
総アルカリ度	40			39			42			40			4	42	39	40
総酸度	9			11			11			10			4	11	9	10
侵食性遊離炭酸	6			9			9			8			4	9	6	8
カルシウム硬度	29			27			27			28			4	29	27	28
溶性ケイ酸							77						1	77		
電気伝導率	151	150	154	157	164	160	158	158	154	153	152	151	12	164	150	155
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	12	0.003	0.002	0.002

給水栓水 14　　川上町（下田配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 9	5月 7	6月 4	7月 10	8月 1	9月 3	10月 9	11月 20	12月 11	1月 15	2月 14	3月 5	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.5	3.4	3.4	3.2	3.6	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	12	3.6	3.2	3.5
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.08	0.07	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.002			0.003			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.003	0.001ミマン	0.001
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001			0.002			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	12.5			11.2			12.0			12.8			4	12.8	11.2	12.1
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	11.4	11.3	10.9	10.4	10.4	10.8	10.8	11.0	10.7	10.8	10.9	10.8	12	11.4	10.4	10.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	58			56			60			58			4	60	56	58
蒸発残留物	189			177			172			188			4	189	172	182
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.8	6.7	6.6	6.7	6.8	6.8	6.6	12	6.8	6.6	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	0.35	0.30	12	0.40	0.30	0.37
遊離炭酸	15			19			18			16			4	19	15	17
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0			−2.1			−1.9			−1.9			4	−1.9	−2.1	−2.0
水温	18.1	19.1	19.7	20.5	21.2	21.8	20.7	18.8	18.0	16.7	16.7	16.9	12	21.8	16.7	19.0
総アルカリ度	45			45			47			46			4	47	45	46
総酸度	17			22			20			18			4	22	17	19
侵食性遊離炭酸	13			18			16			14			4	18	13	15
カルシウム硬度	39			36			39			40			4	40	36	38
溶性ケイ酸							74						1	74		
電気伝導率	191	192	193	183	200	198	196	198	196	196	193	194	12	200	183	194
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	12	0.004	0.001	0.003

給水栓水 15　　吉野町（大明ヶ丘配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 9	5月 7	6月 4	7月 10	8月 1	9月 3	10月 9	11月 20	12月 11	1月 15	2月 14	3月 5	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4	3.2	3.3	3.0	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.4	3.5	3.1	12	3.5	3.0	3.3
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.003			0.001			0.001ミマン			0.002			4	0.003	0.001ミマン	0.002
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.007			0.001			0.001ミマン			0.004			4	0.007	0.001ミマン	0.003
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.002			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ブロモホルム	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02			0.03			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.03	0.02ミマン	0.02ミマン
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	15.9			13.1			14.4			15.2			4	15.9	13.1	14.6
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	17.1	15.9	16.3	14.0	13.6	14.4	14.2	14.6	14.2	15.0	15.6	13.8	12	17.1	13.6	14.9
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	62			56			63			66			4	66	56	62
蒸発残留物	192			186			181			201			4	201	181	190
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2	0.3	12	0.3	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.8	6.7	6.6	12	6.8	6.5	6.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.30	0.35	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	12	0.45	0.30	0.39
遊離炭酸	17			20			17			17			4	20	17	18
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0			−2.2			−1.9			−1.9			4	−1.9	−2.2	−2.0
水温	17.8	19.0	20.5	20.5	21.1	22.0	20.3	18.1	17.7	16.7	16.1	16.8	12	22.0	16.1	18.9
総アルカリ度	48			45			49			48			4	49	45	48
総酸度	19			23			19			19			4	23	19	20
侵食性遊離炭酸	14			19			15			15			4	19	14	16
カルシウム硬度	43			37			40			43			4	43	37	41
溶性ケイ酸							74						1	74		
電気伝導率	216	210	217	198	213	213	214	214	216	217	219	198	12	219	198	212
紫外線吸光度(E260)	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	12	0.006	0.002	0.004

給水栓水 16　　吉野町（西菖蒲谷配水池系統）

項目＼採水月日	4月 9	5月 7	6月 4	7月 10	8月 1	9月 3	10月 9	11月 20	12月 11	1月 15	2月 14	3月 5	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.3	3.2	3.2	3.0	3.3	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	3.4	3.0	12	3.5	3.0	3.3
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4－ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.004			0.002			0.001			0.002			4	0.004	0.001	0.002
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.009			0.004			0.002			0.005			4	0.009	0.002	0.005
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.002			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ブロモホルム	0.002			0.002			0.001			0.002			4	0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.03			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.03	0.02ミマン	0.02ミマン
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	15.3			12.2			13.6			14.8			4	15.3	12.2	14.0
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	16.0	14.6	16.1	12.7	13.1	13.9	13.3	13.7	13.2	14.1	15.6	13.8	12	16.1	12.7	14.2
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	63			58			63			62			4	63	58	62
蒸発残留物	191			185			173			193			4	193	173	186
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2－メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2	0.3	12	0.3	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.6	6.7	6.5	6.6	6.8	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	12	6.8	6.5	6.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	12	0.40	0.30	0.35
遊離炭酸	17			20			16			17			4	20	16	18
腐食性(ランゲリア指数)	-2.0			-2.0			-1.9			-2.0			4	-1.9	-2.0	-2.0
水温	18.7	20.5	23.5	25.7	27.5	26.8	23.2	16.7	13.5	14.0	11.1	12.9	12	27.5	11.1	19.5
総アルカリ度	49			44			49			47			4	49	44	47
総酸度	19			23			18			19			4	23	18	20
侵食性遊離炭酸	14			19			14			15			4	19	14	16
カルシウム硬度	44			39			41			43			4	44	39	42
溶性ケイ酸							73						1	73		
電気伝導率	213	205	217	198	216	217	209	213	214	214	221	200	12	221	198	211
紫外線吸光度(E260)	0.005	0.003	0.004	0.006	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	12	0.006	0.003	0.004

給水栓水 17　　伊敷五丁目 （金水配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	16	8	5	17	16	4	15	8	12	21	12	11				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.002			0.002			0.002			0.002			4	0.002		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	12	1.5	1.4	1.4
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001ミマン			0.002			0.001			0.001ミマン			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001ミマン			0.003			0.001			0.001ミマン			4	0.003	0.001ミマン	0.001
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001ミマン			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	11.4			10.2			10.8			11.0			4	11.4	10.2	10.8
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	9.5	9.4	9.1	9.2	9.4	9.1	12	9.5	9.1	9.2
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	41			40			40			40			4	41	40	40
蒸発残留物	153			156			164			163			4	164	153	159
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.8	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	7.0	6.9	12	7.0	6.7	6.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35	12	0.50	0.30	0.39
遊離炭酸	11			12			11			11			4	12	11	11
腐食性(ランゲリア指数)	−2.1			−2.1			−2.1			−2.1			4	−2.1		
水温	19.1	20.6	21.1	22.2	23.1	23.5	21.3	20.4	17.1	17.2	16.7	17.1	12	23.5	16.7	20.0
総アルカリ度	41			38			42			42			4	42	38	41
総酸度	13			14			13			13			4	14	13	13
侵食性遊離炭酸	10			11			10			10			4	11	10	10
カルシウム硬度	27			24			24			25			4	27	24	25
溶性ケイ酸				77									1	77		
電気伝導率	145	147	144	144	144	145	145	146	145	146	146	145	12	147	144	145
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 18　　玉里団地三丁目 （玉里第一配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	16	8	5	17	16	4	15	8	12	21	12	11				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.2	3.1	3.4	3.4	3.3	3.1	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	12	3.4	3.1	3.2
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	13.3			11.7			12.2			12.7			4	13.3	11.7	12.5
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	13.1	12.6	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7	12.6	12.6	12.7	12.7	13.0	12	13.1	12.6	12.7
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	57			60			59			56			4	60	56	58
蒸発残留物	172			190			187			175			4	190	172	181
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.6	6.8	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	12	6.8	6.6	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.30	12	0.40	0.30	0.37
遊離炭酸	17			18			17			17			4	18	17	17
腐食性(ランゲリア指数)	−2.1			−2.0			−2.0			−2.0			4	−2.0	−2.1	−2.0
水温	18.7	19.3	20.6	21.5	22.5	21.7	20.3	19.7	17.9	16.4	16.7	17.1	12	22.5	16.4	19.4
総アルカリ度	44			47			47			46			4	47	44	46
総酸度	19			21			19			19			4	21	19	20
侵食性遊離炭酸	14			17			15			15			4	17	14	15
カルシウム硬度	41			39			38			37			4	41	37	39
溶性ケイ酸				66									1	66		
電気伝導率	190	187	196	200	199	195	200	197	195	193	192	195	12	200	187	195
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	12	0.004	0.003	0.003

給水栓水 19　　西坂元町 （上之原第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	16	8	5	17	16	4	15	8	12	21	12	11				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4	3.3	3.4	3.5	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	12	3.5	3.2	3.4
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001			0.001			0.001			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001			0.001			0.001			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	13.8			13.2			13.3			13.6			4	13.8	13.2	13.5
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	14.0	13.7	13.5	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	13.4	13.4	13.4	13.5	12	14.0	13.4	13.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	61			63			62			61			4	63	61	62
蒸発残留物	191			191			196			187			4	196	187	191
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.8	6.9	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	7.3	7.0	7.0	12	7.3	6.7	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	12	0.45	0.35	0.39
遊離炭酸	11			12			11			11			4	12	11	11
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8			−1.8			−1.8			−1.4			4	−1.4	−1.8	−1.7
水温	18.8	19.2	20.5	21.7	22.4	22.5	20.5	19.7	17.8	16.6	16.8	17.3	12	22.5	16.6	19.5
総アルカリ度	48			49			48			49			4	49	48	48
総酸度	12			14			12			12			4	14	12	12
侵食性遊離炭酸	9			11			10			10			4	11	9	10
カルシウム硬度	42			41			39			40			4	42	39	40
溶性ケイ酸				68									1	68		
電気伝導率	203	202	206	209	209	207	206	207	205	204	204	203	12	209	202	205
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 20　　清水町（仁王堂配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	16	8	5	17	16	4	15	8	12	21	12	11				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.003			0.003			0.003			0.003			4	0.003		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	12	1.6	1.5	1.6
フッ素及びその化合物	0.09			0.09			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.09	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	15.5			15.1			15.7			15.5			4	15.7	15.1	15.4
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	13.4	13.3	13.2	13.6	13.4	13.3	13.5	13.5	13.0	13.0	12.9	13.0	12	13.6	12.9	13.3
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	51			50			49			49			4	51	49	50
蒸発残留物	170			181			183			173			4	183	170	177
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	12	7.1	6.9	7.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	12	0.50	0.35	0.40
遊離炭酸	7			7			6			6			4	7	6	6
腐食性(ランゲリア指数)	−1.9			−1.8			−1.8			−1.7			4	−1.7	−1.9	−1.8
水温	19.5	19.6	19.6	19.7	19.7	19.8	19.7	19.7	19.2	19.6	19.6	19.6	12	19.8	19.2	19.6
総アルカリ度	47			47			50			48			4	50	47	48
総酸度	8			8			7			7			4	8	7	8
侵食性遊離炭酸	5			6			5			5			4	6	5	5
カルシウム硬度	28			27			27			27			4	28	27	27
溶性ケイ酸				70									1	70		
電気伝導率	185	183	183	188	188	186	186	185	185	184	184	184	12	188	183	185
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.003	0.002	0.002

給水栓水 21　　城山二丁目 （冷水配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	16	8	5	17	16	4	15	8	12	21	12	11				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	12	3.4	3.3	3.4
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	14.7			13.8			14.2			15.0			4	15.0	13.8	14.4
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	15.6	15.5	15.4	15.9	15.9	15.7	16.0	15.7	15.4	15.4	15.3	15.4	12	16.0	15.3	15.6
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	67			67			66			66			4	67	66	66
蒸発残留物	200			211			212			211			4	212	200	208
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.8	7.0	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	12	7.0	6.6	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	12	0.50	0.40	0.42
遊離炭酸	13			14			13			14			4	14	13	14
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8			−1.8			−1.7			−1.7			4	−1.7	−1.8	−1.8
水温	18.6	18.8	19.3	19.4	19.7	19.4	18.9	18.8	18.1	18.2	18.0	18.3	12	19.7	18.0	18.8
総アルカリ度	55			53			54			55			4	55	53	54
総酸度	15			16			15			16			4	16	15	16
侵食性遊離炭酸	11			13			12			12			4	13	11	12
カルシウム硬度	44			40			42			41			4	44	40	42
溶性ケイ酸				78									1	78		
電気伝導率	218	217	219	223	225	224	222	223	221	222	223	222	12	225	217	222
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	12	0.003	0.002	0.002

給水栓水 22　　若葉町 （若葉台配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	16	24	18	17	23	18	15	19	12	21	21	4				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.002			0.003			0.002			0.002			4	0.003	0.002	0.002
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	2.1	12	2.2	2.1	2.1
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	11.0			11.5			11.0			11.1			4	11.5	11.0	11.2
マンガン及びその化合物	0.001			0.002			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
塩化物イオン	9.9	9.9	9.9	9.8	9.4	10.0	10.0	9.8	9.8	9.6	9.9	9.6	12	10.0	9.4	9.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	54			48			48			48			4	54	48	50
蒸発残留物	159			161			181			189			4	189	159	172
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	7.4	7.3	7.2	12	7.4	7.0	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.45	0.30	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.40	0.40	0.40	12	0.50	0.30	0.41
遊離炭酸	6			4			4			4			4	6	4	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6			−1.6			−1.5			−1.4			4	−1.4	−1.6	−1.5
水温	19.7	20.6	20.4	20.3	20.5	20.9	19.9	19.5	19.1	18.8	19.5	19.4	12	20.9	18.8	19.9
総アルカリ度	45			45			47			46			4	47	45	46
総酸度	7			5			4			5			4	7	4	5
侵食性遊離炭酸	5			4			3			4			4	5	3	4
カルシウム硬度	31			29			28			28			4	31	28	29
溶性ケイ酸				76									1	76		
電気伝導率	163	163	164	165	166	162	166	166	166	163	166	165	12	166	162	165
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	12	0.002	0.001	0.002

給水栓水 23　　城山二丁目 （城山第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 16	5月 24	6月 18	7月 17	8月 23	9月 18	10月 15	11月 19	12月 12	1月 21	2月 21	3月 4	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.7	3.0	2.9	12	3.0	2.6	2.8
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.002			0.002			0.001			0.001ミマン			4	0.002	0.001ミマン	0.001
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.001			0.001			0.001			4	0.001		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.005			0.005			0.003			0.002			4	0.005	0.002	0.004
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001			0.002			0.001			0.001			4	0.002	0.001	0.001
ブロモホルム	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
ナトリウム及びその化合物	13.2			13.4			12.8			13.4			4	13.4	12.8	13.2
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	14.6	14.1	14.7	14.0	13.9	14.1	14.1	13.7	13.5	13.9	14.3	14.7	12	14.7	13.5	14.1
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	64			62			62			62			4	64	62	62
蒸発残留物	173			175			199			200			4	200	173	187
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.2ミマン	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.3	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.8	6.7	6.7	12	6.8	6.6	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.50	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	0.50	0.40	0.40	12	0.50	0.35	0.43
遊離炭酸	22			23			21			17			4	23	17	21
腐食性(ランゲリア指数)	−1.9			−1.9			−2.0			−1.9			4	−1.9	−2.0	−1.9
水温	18.2	19.8	20.8	21.4	22.8	22.3	20.1	18.2	16.7	15.5	16.6	16.7	12	22.8	15.5	19.1
総アルカリ度	51			50			53			52			4	53	50	52
総酸度	25			26			24			19			4	26	19	24
侵食性遊離炭酸	20			21			19			15			4	21	15	19
カルシウム硬度	41			38			38			38			4	41	38	39
溶性ケイ酸				71									1	71		
電気伝導率	205	207	212	211	216	216	213	206	202	210	216	219	12	219	202	211
紫外線吸光度(E260)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	12	0.005	0.003	0.004

給水栓水 24　　宇宿九丁目 （桜ヶ丘第二配水池系統）

項目＼採水月日	4月 16	5月 24	6月 18	7月 17	8月 23	9月 18	10月 15	11月 19	12月 12	1月 21	2月 21	3月 4	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	1.4	2.0	1.2	1.4	1.2	12	2.0	1.2	1.4
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.009			0.007			0.003			0.003			4	0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.005			0.005			0.004			0.003			4	0.005	0.003	0.004
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.022			0.019			0.012			0.010			4	0.022	0.010	0.016
トリクロロ酢酸	0.006			0.005			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.006	0.003ミマン	0.003ミマン
ブロモジクロロメタン	0.007			0.006			0.004			0.004			4	0.007	0.004	0.005
ブロモホルム	0.001			0.001			0.001			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.03			0.04			0.02			0.03			4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	14.2			13.1			12.8			13.4			4	14.2	12.8	13.4
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	14.2	13.0	14.1	11.9	13.1	12.7	13.0	12.5	14.4	11.1	12.2	12.2	12	14.4	11.1	12.9
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	47			44			46			40			4	47	40	44
蒸発残留物	141			138			171			167			4	171	138	154
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	12	0.6	0.4	0.5
pH 値	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	6.9	12	7.1	6.9	7.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.25	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.40	0.30	0.35	0.40	0.30	0.35	12	0.40	0.25	0.33
遊離炭酸	7			7			8			5			4	8	5	7
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8			−1.6			−1.7			−1.9			4	−1.6	−1.9	−1.8
水温	19.9	21.9	23.2	24.8	26.1	25.1	21.9	19.1	17.6	13.7	15.2	15.9	12	26.1	13.7	20.4
総アルカリ度	43			43			45			40			4	45	40	43
総酸度	8			8			9			6			4	9	6	8
侵食性遊離炭酸	6			6			7			5			4	7	5	6
カルシウム硬度	32			29			32			26			4	32	26	30
溶性ケイ酸				59									1	59		
電気伝導率	174	168	176	170	183	175	177	172	193	159	173	162	12	193	159	174
紫外線吸光度(E260)	0.008	0.008	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006	0.008	0.006	0.006	0.007	0.008	12	0.010	0.006	0.008

給水栓水 25　　田上五丁目 （武岡第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 16	5月 24	6月 18	7月 17	8月 23	9月 18	10月 15	11月 19	12月 12	1月 21	2月 21	3月 4	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.005			0.004			0.004			0.004			4	0.005	0.004	0.004
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	12	0.7	0.6	0.7
フッ素及びその化合物	0.10			0.10			0.08			0.08			4	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.003			0.005			0.003			0.002			4	0.005	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.002			0.002			4	0.002		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.008			0.010			0.008			0.006			4	0.010	0.006	0.008
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.002			0.003			0.003			0.002			4	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02	0.02ミマン	0.02ミマン
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	12.8			12.4			11.9			12.6			4	12.8	11.9	12.4
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	8.9	8.4	9.7	8.5	8.4	8.5	8.5	8.9	8.8	8.6	8.7	9.1	12	9.7	8.4	8.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	37			31			32			32			4	37	31	33
蒸発残留物	131			132			154			157			4	157	131	144
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.3
pH 値	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	12	7.3	7.1	7.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	12	0.35	0.30	0.31
遊離炭酸	5			4			4			4			4	5	4	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8			−1.7			−1.8			−1.8			4	−1.7	−1.8	−1.8
水温	19.0	20.8	21.6	23.0	24.0	23.8	21.9	19.8	18.8	16.3	16.2	17.1	12	24.0	16.2	20.2
総アルカリ度	39			37			39			38			4	39	37	38
総酸度	6			5			5			4			4	6	4	5
侵食性遊離炭酸	5			4			4			3			4	5	3	4
カルシウム硬度	22			20			21			21			4	22	20	21
溶性ケイ酸				67									1	67		
電気伝導率	136	132	138	131	138	134	134	135	139	136	139	135	12	139	131	136
紫外線吸光度(E260)	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	12	0.006	0.004	0.005

給水栓水 26　　田上二丁目 （紫原第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 16	5月 24	6月 18	7月 17	8月 23	9月 18	10月 15	11月 19	12月 12	1月 21	2月 21	3月 4	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.0	2.9	2.9	1.5	1.5	3.0	3.0	2.3	2.4	2.2	1.9	1.9	12	3.0	1.5	2.4
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.005			0.006			0.002			0.002			4	0.006	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	0.003			0.003			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン	0.004			0.006			0.004			0.004			4	0.006	0.004	0.004
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.014			0.020			0.011			0.010			4	0.020	0.010	0.014
トリクロロ酢酸	0.005			0.004			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.005	0.003ミマン	0.003ミマン
ブロモジクロロメタン	0.004			0.006			0.003			0.003			4	0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	0.001			0.002			0.002			0.001			4	0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.03			0.05			0.02ミマン			0.03			4	0.05	0.02ミマン	0.03
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	15.7			13.3			14.0			14.4			4	15.7	13.3	14.4
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	18.0	16.0	18.4	12.6	15.2	16.4	15.9	14.0	14.4	14.5	12.7	13.7	12	18.4	12.6	15.2
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	55			45			55			47			4	55	45	50
蒸発残留物	166			144			188			185			4	188	144	171
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.3	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	12	0.6	0.3	0.4
pH 値	7.0	7.1	7.1	7.4	7.4	7.1	6.9	7.0	7.0	7.2	7.1	7.0	12	7.4	6.9	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.45	0.35	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.35	12	0.50	0.30	0.40
遊離炭酸	8			5			9			5			4	9	5	7
腐食性(ランゲリア指数)	−1.7			−1.3			−1.8			−1.7			4	−1.3	−1.8	−1.6
水温	19.6	21.1	22.6	24.8	26.0	24.5	21.1	18.4	16.4	13.6	14.4	15.5	12	26.0	13.6	19.8
総アルカリ度	44			44			48			43			4	48	43	45
総酸度	9			6			10			6			4	10	6	8
侵食性遊離炭酸	7			5			8			5			4	8	5	6
カルシウム硬度	37			30			36			31			4	37	30	34
溶性ケイ酸				54									1	54		
電気伝導率	202	192	212	170	184	209	205	186	187	184	160	168	12	212	160	188
紫外線吸光度(E260)	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.008	0.008	12	0.009	0.005	0.007

給水栓水 27　　五ヶ別府町 （笠木配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	16	24	18	17	23	18	15	19	12	21	21	4				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	1.5	1.6	1.2	1.7	1.5	1.6	1.8	1.6	1.8	1.8	1.7	12	1.8	1.2	1.6
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.002			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.05			0.04			0.05			0.03			4	0.05	0.03	0.04
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	9.9			9.0			9.2			10.2			4	10.2	9.0	9.6
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	8.7	7.9	8.3	7.0	7.9	8.1	7.9	8.3	7.7	8.2	8.2	8.5	12	8.7	7.0	8.1
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	40			30			35			38			4	40	30	36
蒸発残留物	125			109			132			141			4	141	109	127
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.9	6.9	6.8	12	6.9	6.6	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.35	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	12	0.40	0.30	0.34
遊離炭酸	12			12			11			11			4	12	11	12
腐食性(ランゲリア指数)	−2.3			−2.5			−2.4			−2.1			4	−2.1	−2.5	−2.3
水温	16.5	19.3	20.8	22.4	24.8	24.1	21.6	18.4	15.9	13.6	13.4	14.1	12	24.8	13.4	18.7
総アルカリ度	34			27			34			34			4	34	27	32
総酸度	14			14			13			12			4	14	12	13
侵食性遊離炭酸	11			12			11			10			4	12	10	11
カルシウム硬度	29			19			24			26			4	29	19	24
溶性ケイ酸				48									1	48		
電気伝導率	149	134	140	118	142	143	136	146	138	146	147	144	12	149	118	140
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	12	0.005	0.002	0.003

給水栓水 28　　皇徳寺台五丁目 （皇徳寺第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	16	24	18	17	23	18	15	19	12	21	21	4				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001			0.001			0.001			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ヒ素及びその化合物	0.001			0.002			0.001			0.001			4	0.002	0.001	0.001
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	12	0.7	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	0.19			0.19			0.18			0.18			4	0.19	0.18	0.18
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.06ミマン	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.002			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.002			0.002			0.002			0.002			4	0.002		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.007			0.003			0.002			0.004			4	0.007	0.002	0.004
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.002			0.001			0.001ミマン			0.002			4	0.002	0.001ミマン	0.001
ブロモホルム	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	23.8			24.8			22.0			22.4			4	24.8	22.0	23.2
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	10.0	9.3	10.1	8.8	9.7	9.2	9.1	9.5	8.8	9.0	9.2	9.2	12	10.1	8.8	9.3
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	52			46			48			48			4	52	46	48
蒸発残留物	136			134			152			160			4	160	134	146
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.5	12	7.7	7.5	7.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.55	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.50	0.50	12	0.55	0.40	0.44
遊離炭酸	3			4			4			3			4	4	3	4
腐食性(ランゲリア指数)	−1.0			−0.9			−1.0			−0.9			4	−0.9	−1.0	−1.0
水温	19.1	21.5	22.5	23.5	24.6	24.1	22.4	20.2	18.8	17.3	17.3	17.6	12	24.6	17.3	20.7
総アルカリ度	71			72			73			71			4	73	71	72
総酸度	3			4			4			3			4	4	3	4
侵食性遊離炭酸	1			2			2			1			4	2	1	2
カルシウム硬度	38			33			34			35			4	38	33	35
溶性ケイ酸				35									1	35		
電気伝導率	208	206	211	203	216	209	208	209	198	204	212	206	12	216	198	208
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 29　　西谷山二丁目 （本城配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	9	8	4	10	1	3	9	8	3	15	6	19				
一般細菌	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.8	1.5	1.3	1.3	1.7	2.0	1.6	2.0	2.0	1.9	2.1	1.6	12	2.1	1.3	1.7
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.06	0.06ミマン	0.08	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.001			0.001			4	0.002	0.001	0.001
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.002			0.003			0.001			0.001			4	0.003	0.001	0.002
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.06			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.06	0.02ミマン	0.02ミマン
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.02			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.02	0.01ミマン	0.01ミマン
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	11.5			10.8			11.2			11.7			4	11.7	10.8	11.3
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.3	8.2	11.2	7.7	9.0	9.9	8.5	9.5	9.4	9.4	9.6	8.6	12	11.2	7.7	9.2
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	46			32			40			46			4	46	32	41
蒸発残留物	139			111			133			132			4	139	111	129
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	0.2ミマン	0.3	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.3	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.8	6.7	7.1	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	7.0	6.7	6.6	12	7.1	6.5	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.40	0.45	0.40	0.35	0.40	0.40	0.55	0.50	0.40	0.40	0.40	12	0.55	0.35	0.43
遊離炭酸	10			18			21			14			4	21	10	16
腐食性(ランゲリア指数)	−2.1			−2.5			−2.4			−1.8			4	−1.8	−2.5	−2.2
水温	18.2	18.7	21.1	19.6	20.0	21.5	19.8	19.2	18.5	17.7	17.7	18.0	12	21.5	17.7	19.2
総アルカリ度	38			33			38			41			4	41	33	38
総酸度	11			21			24			16			4	24	11	18
侵食性遊離炭酸	9			17			20			13			4	20	9	15
カルシウム硬度	30			20			26			30			4	30	20	26
溶性ケイ酸							42						1	42		
電気伝導率	149	131	142	121	164	167	143	158	156	155	156	140	12	167	121	148
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.004	0.007	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	12	0.007	0.003	0.004

給水栓水 30　　下福元町 （錫山配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 4	5月 8	6月 6	7月 12	8月 1	9月 5	10月 4	11月 1	12月 5	1月 10	2月 13	3月 6	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物			0.001			0.002			0.001			0.002	4	0.002	0.001	0.002
六価クロム化合物			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
フッ素及びその化合物			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン	4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	4	0.1ミマン		
四塩化炭素			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	4	0.004ミマン		
ジクロロメタン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ベンゼン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	4	0.002ミマン		
クロロホルム			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン	4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
臭素酸			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
総トリハロメタン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン	4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ブロモホルム			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン	4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物			0.01ミマン			0.01			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
アルミニウム及びその化合物			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01	4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
銅及びその化合物			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物			8.4			9.2			9.6			9.8	4	9.8	8.4	9.2
マンガン及びその化合物			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.3	6.9	7.1	6.6	6.8	7.4	6.6	7.9	6.8	7.4	7.5	6.9	12	7.9	6.6	7.1
カルシウム,マグネシウム等(硬度)			27			26			27			27	4	27	26	27
蒸発残留物			89			82			87			83	4	89	82	85
陰イオン界面活性剤			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	4	0.02ミマン		
ジェオスミン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン	4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン	4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	4	0.005ミマン		
フェノール類			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.6	6.9	6.7	7.0	6.8	6.7	12	7.0	6.6	6.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.50	0.45	0.45	0.30	0.30	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	12	0.50	0.30	0.42
遊離炭酸			10			8			11			10	4	11	8	10
腐食性(ランゲリア指数)			−2.3			−2.3			−2.5			−2.5	4	−2.3	−2.5	−2.4
水温	16.8	18.3	20.3	22.0	24.2	24.2	21.9	18.6	17.0	12.8	13.0	13.6	12	24.2	12.8	18.6
総アルカリ度			30			32			33			32	4	33	30	32
総酸度			11			9			12			11	4	12	9	11
侵食性遊離炭酸			9			7			10			9	4	10	7	9
カルシウム硬度			20			16			15			19	4	20	15	18
溶性ケイ酸						30							1	30		
電気伝導率	102	98	96	94	96	100	99	105	98	103	102	98	12	105	94	99
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	12	0.003	0.001	0.002

給水栓水 31　　光山二丁目 （野頭配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 9	5月 8	6月 4	7月 17	8月 1	9月 3	10月 9	11月 8	12月 3	1月 15	2月 6	3月 5	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.7	1.6	1.8	2.2	2.0	2.4	1.9	1.7	1.7	1.7	1.9	1.7	12	2.4	1.6	1.9
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.08	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.002			0.001ミマン			0.002			0.004			4	0.004	0.001ミマン	0.002
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.004			0.001ミマン			0.004			0.008			4	0.008	0.001ミマン	0.004
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001			0.001ミマン			0.001			0.002			4	0.002	0.001ミマン	0.001
ブロモホルム	0.001			0.001ミマン			0.001			0.002			4	0.002	0.001ミマン	0.001
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01			0.01ミマン			4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
ナトリウム及びその化合物	13.1			12.3			12.1			14.4			4	14.4	12.1	13.0
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	11.9	11.6	10.8	9.1	11.1	11.4	9.7	12.9	12.2	12.2	12.9	10.7	12	12.9	9.1	11.4
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	54			40			43			66			4	66	40	51
蒸発残留物	142			124			140			164			4	164	124	142
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.5	7.1	6.9	7.0	7.0	6.7	12	7.1	6.5	6.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.35	12	0.50	0.35	0.43
遊離炭酸	7			11			12			6			4	12	6	9
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0			−2.2			−2.4			−1.7			4	−1.7	−2.4	−2.1
水温	19.2	20.5	20.8	22.8	23.2	24.2	22.8	20.8	19.3	16.9	16.6	17.6	12	24.2	16.6	20.4
総アルカリ度	34			31			34			36			4	36	31	34
総酸度	8			13			14			7			4	14	7	10
侵食性遊離炭酸	6			11			11			6			4	11	6	8
カルシウム硬度	39			26			29			49			4	49	26	36
溶性ケイ酸							39						1	39		
電気伝導率	180	174	164	151	182	179	156	224	212	200	211	160	12	224	151	183
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	12	0.004	0.003	0.004

給水栓水 32　　上福元町 （坂之上第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	9	8	4	10	1	3	9	8	3	15	6	5				
一般細菌	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.3	3.2	2.9	2.4	2.8	3.3	3.0	2.4	2.3	2.3	2.4	3.0	12	3.3	2.3	2.8
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.001			0.001			4	0.002	0.001	0.001
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.002			0.004			0.002			0.001			4	0.004	0.001	0.002
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ブロモホルム	0.001			0.001			0.001			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.02			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.02	0.01ミマン	0.01ミマン
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	15.6			13.5			13.7			13.1			4	15.6	13.1	14.0
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	12.1	11.6	11.2	9.9	10.6	12.1	11.0	10.6	10.6	10.5	10.9	11.3	12	12.1	9.9	11.0
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	51			41			50			45			4	51	41	47
蒸発残留物	159			137			164			130			4	164	130	148
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	12	7.0	6.6	6.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1	1ミマン	1ミマン
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1	0.1ミマン	0.1ミマン
残留塩素	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.45	0.40	12	0.50	0.40	0.42
遊離炭酸	13			9			11			7			4	13	7	10
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0			−2.0			−2.2			−1.9			4	−1.9	−2.2	−2.0
水温	19.2	20.4	21.7	19.6	24.2	24.2	22.5	20.1	18.9	17.3	17.0	17.1	12	24.2	17.0	20.2
総アルカリ度	39			35			40			37			4	40	35	38
総酸度	15			10			13			8			4	15	8	12
侵食性遊離炭酸	12			8			11			6			4	12	6	9
カルシウム硬度	34			26			32			29			4	34	26	30
溶性ケイ酸							44						1	44		
電気伝導率	183	177	172	154	172	192	180	168	164	161	166	172	12	192	154	172
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 33　　下福元町 （笠松配水地系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 9	5月 8	6月 4	7月 10	8月 1	9月 3	10月 9	11月 8	12月 3	1月 15	2月 6	3月 5	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.0	1.6	1.9	2.0	1.8	2.6	1.8	2.1	2.0	2.0	2.1	2.4	12	2.6	1.6	2.0
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.001			0.001			4	0.002	0.001	0.001
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.002			0.003			0.002			0.002			4	0.003	0.002	0.002
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001			0.001			0.001			0.001			4	0.001		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.02			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.02	0.01ミマン	0.01ミマン
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	11.2			11.5			10.3			12.1			4	12.1	10.3	11.3
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.6	8.5	9.5	9.0	9.2	11.1	8.8	9.7	9.6	9.6	9.8	10.2	12	11.1	8.5	9.6
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	46			38			42			47			4	47	38	43
蒸発残留物	135			127			144			129			4	144	127	134
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	0.2	0.3	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.3	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.8	6.8	6.7	6.7	6.6	6.8	6.6	6.6	6.7	6.9	6.7	6.7	12	6.9	6.6	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1	0.1ミマン	0.1ミマン
残留塩素	0.50	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	12	0.50	0.35	0.41
遊離炭酸	11			13			18			13			4	18	11	14
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0			−2.3			−2.3			−1.9			4	−1.9	−2.3	−2.1
水温	18.5	19.2	19.8	21.2	21.4	22.4	20.8	19.6	18.7	17.6	17.1	17.8	12	22.4	17.1	19.5
総アルカリ度	40			34			39			41			4	41	34	38
総酸度	13			15			20			15			4	20	13	16
侵食性遊離炭酸	11			12			16			12			4	16	11	13
カルシウム硬度	30			24			27			30			4	30	24	28
溶性ケイ酸							44						1	44		
電気伝導率	154	134	157	142	166	181	149	160	159	157	159	159	12	181	134	156
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 34　　桜島赤水町 （湯之配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	9	7	11	10	9	11	9	8	10	15	12	11				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
フッ素及びその化合物	0.17			0.23			0.17			0.17			4	0.23	0.17	0.18
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.09	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.002			0.004			0.003			0.002			4	0.004	0.002	0.003
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.004			0.008			0.007			0.004			4	0.008	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001			0.002			0.002			0.001			4	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	0.001			0.002			0.002			0.001			4	0.002	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01			0.01			0.02			0.02			4	0.02	0.01	0.02
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	12.9			12.5			12.8			13.0			4	13.0	12.5	12.8
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	14.3	14.3	13.5	14.3	11.2	13.0	13.1	12.8	13.3	13.4	13.4	13.7	12	14.3	11.2	13.4
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	53			48			47			47			4	53	47	49
蒸発残留物	177			184			188			168			4	188	168	179
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	7.4	7.5	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	12	7.6	7.2	7.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.40	0.50	0.45	0.45	12	0.50	0.30	0.37
遊離炭酸	1ミマン			2			2			2			4	2	1ミマン	2
腐食性(ランゲリア指数)	−1.6			−1.7			−1.5			−1.6			4	−1.5	−1.7	−1.6
水温	19.7	22.3	25.0	26.3	31.3	29.6	27.3	22.4	18.7	14.9	15.8	15.8	12	31.3	14.9	22.4
総アルカリ度	23			21			24			21			4	24	21	22
総酸度	1			2			2			2			4	2	1	2
侵食性遊離炭酸	1ミマン			2			2			2			4	2	1ミマン	2
カルシウム硬度	35			32			32			30			4	35	30	32
溶性ケイ酸							65						1	65		
電気伝導率	187	188	187	189	178	185	187	185	184	192	185	187	12	192	178	186
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	12	0.005	0.003	0.004

給水栓水 35　　高免町（宇土配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 9	5月 7	6月 11	7月 10	8月 9	9月 11	10月 9	11月 8	12月 10	1月 15	2月 12	3月 11	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.002			0.002			0.002			0.002			4	0.002		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	12	1.3	1.1	1.2
フッ素及びその化合物	0.32			0.34			0.33			0.32			4	0.34	0.32	0.33
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.08	0.10	0.09	0.10	0.08	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.002			0.001			0.001			4	0.002	0.001	0.001
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.003			0.003			0.001			0.001			4	0.003	0.001	0.002
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ブロモホルム	0.001			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01			0.01ミマン			4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	18.1			17.4			17.5			18.7			4	18.7	17.4	17.9
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	24.5	25.3	24.4	24.7	21.8	23.0	22.9	24.1	23.8	24.6	24.5	25.4	12	25.4	21.8	24.1
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	96			94			91			87			4	96	87	92
蒸発残留物	240			260			279			245			4	279	240	256
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.5	6.5	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	12	6.7	6.4	6.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	12	0.40	0.30	0.34
遊離炭酸	13			23			13			11			4	23	11	15
腐食性(ランゲリア指数)	−2.1			−2.2			−2.1			−2.1			4	−2.1	−2.2	−2.1
水温	14.9	17.9	20.1	22.3	30.2	26.3	24.4	20.5	17.2	12.6	12.0	12.9	12	30.2	12.0	19.3
総アルカリ度	31			32			32			26			4	32	26	30
総酸度	15			26			15			12			4	26	12	17
侵食性遊離炭酸	12			21			12			10			4	21	10	14
カルシウム硬度	71			68			65			62			4	71	62	66
溶性ケイ酸							66						1	66		
電気伝導率	303	311	307	309	295	300	302	288	298	293	297	297	12	311	288	300
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	12	0.005	0.003	0.003

給水栓水 36　　桜島藤野町 （二俣配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 9	5月 7	6月 11	7月 10	8月 9	9月 11	10月 9	11月 8	12月 10	1月 15	2月 12	3月 11	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001			0.001			0.002			0.002			4	0.002	0.001	0.002
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	12	1.2	1.1	1.2
フッ素及びその化合物	0.19			0.20			0.18			0.19			4	0.20	0.18	0.19
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.002			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01			0.01			0.02			0.01			4	0.02	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.02			0.01			0.01			0.01			4	0.02	0.01	0.01
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	20.9			18.8			19.6			19.9			4	20.9	18.8	19.8
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	30.3	30.6	30.0	30.1	29.0	29.7	30.2	30.1	30.0	29.6	29.4	30.0	12	30.6	29.0	29.9
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	90			86			86			86			4	90	86	87
蒸発残留物	234			262			263			239			4	263	234	250
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.3	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.3	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	12	7.2	7.0	7.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.50	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	12	0.50	0.35	0.42
遊離炭酸	2			3			3			2			4	3	2	2
腐食性(ランゲリア指数)	−1.8			−1.7			−1.6			−1.7			4	−1.6	−1.8	−1.7
水温	17.8	21.1	23.0	25.5	29.4	27.3	25.2	21.7	18.0	14.8	14.5	15.3	12	29.4	14.5	21.1
総アルカリ度	21			21			21			21			4	21		
総酸度	2			3			3			2			4	3	2	2
侵食性遊離炭酸	2			2			2			2			4	2		
カルシウム硬度	68			64			64			64			4	68	64	65
溶性ケイ酸							76						1	76		
電気伝導率	304	304	305	303	307	304	305	312	305	301	301	301	12	312	301	304
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	12	0.005	0.003	0.004

給水栓水 37　　桜島藤野町 （藤野配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	9	7	11	10	9	11	9	8	10	15	12	11				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.002			0.002			0.002			0.002			4	0.002		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	12	0.7		
フッ素及びその化合物	0.26			0.29			0.28			0.27			4	0.29	0.26	0.28
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01			0.01			0.01ミマン			4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
ナトリウム及びその化合物	21.7			19.7			20.5			20.3			4	21.7	19.7	20.6
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	26.4	27.2	26.0	26.4	25.6	26.0	26.1	26.1	25.9	25.9	25.5	26.3	12	27.2	25.5	26.1
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	117			114			114			112			4	117	112	114
蒸発残留物	283			296			302			286			4	302	283	292
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.2	12	6.4	6.2	6.2
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	12	0.45	0.40	0.41
遊離炭酸	62			77			68			70			4	77	62	69
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0			−2.0			−2.0			−1.8			4	−1.8	−2.0	−2.0
水温	18.0	19.0	19.6	20.3	20.9	20.6	20.0	18.9	17.5	17.3	17.0	17.4	12	20.9	17.0	18.9
総アルカリ度	62			63			63			64			4	64	62	63
総酸度	70			87			77			79			4	87	70	78
侵食性遊離炭酸	51			61			55			55			4	61	51	56
カルシウム硬度	92			87			89			89			4	92	87	89
溶性ケイ酸							84						1	84		
電気伝導率	344	350	352	353	355	356	353	352	351	346	344	353	12	356	344	351
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	12	0.005	0.002	0.003

給水栓水 38　　桜島横山町 （武配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	9	7	11	10	9	11	9	8	10	15	12	11				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.002			0.002			0.002			0.002			4	0.002		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	12	0.7		
フッ素及びその化合物	0.22			0.26			0.22			0.22			4	0.26	0.22	0.23
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.06	0.06ミマン	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01			0.01			0.01ミマン			4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
ナトリウム及びその化合物	20.1			19.8			19.8			19.5			4	20.1	19.5	19.8
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	22.0	20.7	21.4	23.0	22.4	23.2	21.1	20.7	23.1	20.7	22.2	23.7	12	23.7	20.7	22.0
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	101			100			92			95			4	101	92	97
蒸発残留物	257			277			261			265			4	277	257	265
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4	6.4	6.3	12	6.4	6.3	6.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.40	0.45	0.35	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	12	0.45	0.35	0.42
遊離炭酸	39			55			44			33			4	55	33	43
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0			−2.0			−2.0			−2.0			4	−2.0		
水温	18.7	20.3	21.9	23.0	24.3	24.1	22.6	20.2	18.2	16.1	15.8	16.7	12	24.3	15.8	20.2
総アルカリ度	55			57			54			52			4	57	52	54
総酸度	44			62			50			37			4	62	37	48
侵食性遊離炭酸	34			46			39			29			4	46	29	37
カルシウム硬度	76			76			69			72			4	76	69	73
溶性ケイ酸							84						1	84		
電気伝導率	315	300	314	324	332	334	305	306	329	300	323	330	12	334	300	318
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 39　　西佐多町（諸木配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	12	21	11	2	20	11	2	12	10	9	18	12				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.002			0.002		4	0.002	0.001ミマン	0.001
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.3	0.5	0.5	0.5	3.2	3.0	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.6	12	3.2	0.5	2.2
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.08	0.08	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.007			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.007	0.001ミマン	0.002
ジクロロ酢酸		0.004			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.004	0.003ミマン	0.003ミマン
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.002			0.001			0.002		4	0.002	0.001ミマン	0.001
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.011			0.005			0.002			0.004		4	0.011	0.002	0.006
トリクロロ酢酸		0.005			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.005	0.003ミマン	0.003ミマン
ブロモジクロロメタン		0.004			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.004	0.001ミマン	0.001
ブロモホルム		0.001ミマン			0.002			0.001			0.002		4	0.002	0.001ミマン	0.001
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		6.0			14.0			13.4			13.6		4	14.0	6.0	11.8
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	8.7	5.3	5.5	5.3	13.5	12.5	12.4	12.5	12.0	12.7	13.1	12.4	12	13.5	5.3	10.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		22			60			56			55		4	60	22	48
蒸発残留物		67			200			185			182		4	200	67	158
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.5	0.7	0.4	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2	12	0.7	0.2ミマン	0.2
pH 値	7.0	7.2	7.3	7.5	6.6	6.6	6.7	6.9	6.6	6.5	6.7	6.8	12	7.5	6.5	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.60	0.50	0.50	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	12	0.60	0.30	0.39
遊離炭酸		1ミマン			13			13			15		4	15	1ミマン	10
腐食性(ランゲリア指数)		−2.2			−1.9			−1.8			−2.1		4	−1.8	−2.2	−2.0
水温	15.2	19.1	20.5	21.3	25.4	25.3	23.8	20.1	18.1	15.1	14.6	15.5	12	25.4	14.6	19.5
総アルカリ度		20			49			47			46		4	49	20	40
総酸度		1ミマン			15			15			17		4	17	1ミマン	12
侵食性遊離炭酸		1ミマン			12			12			14		4	14	1ミマン	10
カルシウム硬度		16			40			36			38		4	40	16	32
溶性ケイ酸					72								1	72		
電気伝導率	126	79	87	82	211	197	202	195	192	197	194	184	12	211	79	162
紫外線吸光度(E260)	0.007	0.011	0.009	0.009	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	12	0.011	0.002	0.005

給水栓水 40　　東佐多町 （婦ノ木配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 12	5月 21	6月 11	7月 2	8月 20	9月 11	10月 2	11月 12	12月 10	1月 9	2月 18	3月 12	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.002			0.002		4	0.002	0.001ミマン	0.001
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.2	3.2	3.1	3.2	3.2	3.0	3.3	2.9	2.8	3.0	2.8	2.8	12	3.3	2.8	3.0
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.004			0.003			0.001			0.002		4	0.004	0.001	0.002
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.009			0.006			0.002			0.003		4	0.009	0.002	0.005
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.002			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ブロモホルム		0.003			0.002			0.001			0.001		4	0.003	0.001	0.002
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02	0.02ミマン	0.02ミマン
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		13.7			14.0			12.7			13.5		4	14.0	12.7	13.5
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	16.0	15.0	16.1	14.3	13.6	12.5	12.4	12.1	11.7	12.4	12.8	12.8	12	16.1	11.7	13.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		61			60			52			55		4	61	52	57
蒸発残留物		186			196			183			179		4	196	179	186
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2	0.3	12	0.5	0.2ミマン	0.2
pH 値	6.7	6.6	6.8	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.8	6.8	12	6.8	6.5	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	12	0.40	0.25	0.32
遊離炭酸		14			13			14			15		4	15	13	14
腐食性(ランゲリア指数)		−2.0			−1.8			−2.0			−2.0		4	−1.8	−2.0	−2.0
水温	18.2	22.5	25.9	25.3	29.3	27.6	25.8	23.0	18.4	13.3	13.1	15.4	12	29.3	13.1	21.5
総アルカリ度		47			49			43			45		4	49	43	46
総酸度		16			15			16			17		4	17	15	16
侵食性遊離炭酸		13			12			13			14		4	14	12	13
カルシウム硬度		41			39			34			38		4	41	34	38
溶性ケイ酸					73								1	73		
電気伝導率	213	206	210	204	209	195	201	187	189	197	191	189	12	213	187	199
紫外線吸光度(E260)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	12	0.005	0.002	0.004

給水栓水 41　　本名町 （神園配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	12	21	11	2	20	11	2	12	10	9	18	12				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001			0.001			0.001			0.001		4	0.001		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	12	0.8	0.5	0.6
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.003			0.002			0.001			0.002		4	0.003	0.001	0.002
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.006			0.004			0.001			0.002		4	0.006	0.001	0.003
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ブロモホルム		0.001			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		6.2			6.6			6.5			6.9		4	6.9	6.2	6.6
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	5.2	5.5	5.5	5.6	5.4	5.4	5.6	5.3	5.2	5.6	5.1	5.1	12	5.6	5.1	5.4
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		54			54			54			56		4	56	54	54
蒸発残留物		111			118			118			118		4	118	111	116
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.9	7.4	7.7	7.6	7.9	7.9	12	7.9	7.4	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.55	0.60	0.45	0.50	0.35	0.50	0.20	0.50	0.55	0.30	0.55	0.50	12	0.60	0.20	0.46
遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			2		4	2	1ミマン	1ミマン
腐食性(ランゲリア指数)		−0.7			−0.6			−1.2			−0.7		4	−0.6	−1.2	−0.8
水温	16.6	20.6	23.7	25.2	26.9	21.6	21.1	17.6	16.3	13.7	13.3	13.9	12	26.9	13.3	19.2
総アルカリ度		54			57			56			58		4	58	54	56
総酸度		1ミマン			1			1			2		4	2	1ミマン	1
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		41			40			40			40		4	41	40	40
溶性ケイ酸					37								1	37		
電気伝導率	140	140	142	140	145	148	149	143	145	147	143	142	12	149	140	144
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	12	0.004	0.003	0.003

給水栓水 42　　本城町 （千人仏配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	12	21	11	2	20	11	2	12	10	9	18	12				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001			0.001			0.001			0.001		4	0.001		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		8.5			8.8			8.7			8.7		4	8.8	8.5	8.7
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.0	7.2	7.2	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	6.7	6.7	6.6	6.7	12	7.3	6.6	7.0
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		29			29			30			30		4	30	29	30
蒸発残留物		140			144			144			144		4	144	140	143
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.7	6.7	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	12	7.1	6.7	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.50	0.35	0.40	0.40	0.45	0.50	0.45	0.35	0.40	0.40	0.40	12	0.50	0.35	0.42
遊離炭酸		10			10			9			10		4	10	9	10
腐食性(ランゲリア指数)		−2.4			−2.1			−2.2			−2.1		4	−2.1	−2.4	−2.2
水温	17.9	19.7	20.3	21.2	25.7	22.4	21.9	19.1	17.6	15.7	16.3	16.4	12	25.7	15.7	19.5
総アルカリ度		37			38			37			38		4	38	37	38
総酸度		11			11			10			11		4	11	10	11
侵食性遊離炭酸		9			9			8			9		4	9	8	9
カルシウム硬度		18			16			17			19		4	19	16	18
溶性ケイ酸					79								1	79		
電気伝導率	112	112	112	112	113	113	113	112	112	112	111	111	12	113	111	112
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001

給水栓水 43　　姶良市平松 （福ヶ野配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	12	21	11	2	20	11	2	12	10	9	18	12				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001			0.001			0.001			0.001		4	0.001		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
フッ素及びその化合物		0.08			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	12	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		8.0			8.7			8.2			8.3		4	8.7	8.0	8.3
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.2	7.1	7.1	7.1	12	7.5	7.1	7.3
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		33			32			33			31		4	33	31	32
蒸発残留物		131			142			137			138		4	142	131	137
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.3	7.1	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	12	7.5	7.1	7.3
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.55	0.40	0.45	0.60	0.45	0.30	0.50	0.45	0.35	0.35	0.35	12	0.60	0.30	0.44
遊離炭酸		4			4			4			4		4	4		
腐食性(ランゲリア指数)		−1.9			−1.6			−1.6			−1.5		4	−1.5	−1.9	−1.6
水温	16.8	18.0	18.0	18.2	18.9	18.7	18.3	17.5	16.4	14.6	14.1	15.8	12	18.9	14.1	17.1
総アルカリ度		38			40			40			40		4	40	38	40
総酸度		4			4			4			4		4	4		
侵食性遊離炭酸		3			3			3			3		4	3		
カルシウム硬度		22			20			20			22		4	22	20	21
溶性ケイ酸					71								1	71		
電気伝導率	112	112	112	114	114	113	113	113	113	113	113	113	12	114	112	113
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	12	0.002	0.001	0.002

給水栓水 44　　本名町（吉水配水池系統）

項目＼採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	2	14	12	4	6	19	3	5	6	8	5	4				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.002			0.002			0.003			0.003		4	0.003	0.002	0.002
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.3	0.8	12	0.8	0.3	0.7
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.09	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.09	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		7.9			8.0			8.5			8.6		4	8.6	7.9	8.2
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1	7.0	7.0	6.4	7.1	12	7.3	6.4	7.0
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		41			40			42			42		4	42	40	41
蒸発残留物		118			113			112			130		4	130	112	118
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	12	7.0	6.8	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.45	0.40	0.45	0.40	0.45	0.60	0.50	0.40	0.40	0.50	0.45	12	0.60	0.40	0.46
遊離炭酸		10			10			9			9		4	10	9	10
腐食性(ランゲリア指数)		−2.0			−1.9			−1.9			−1.9		4	−1.9	−2.0	−1.9
水温	17.5	18.2	18.7	19.2	19.9	20.1	19.4	18.5	18.0	13.4	16.9	17.0	12	20.1	13.4	18.1
総アルカリ度		45			45			43			47		4	47	43	45
総酸度		11			11			10			10		4	11	10	10
侵食性遊離炭酸		9			9			8			8		4	9	8	8
カルシウム硬度		26			26			27			27		4	27	26	26
溶性ケイ酸								53					1	53		
電気伝導率	130	126	127	130	128	127	125	127	127	129	130	131	12	131	125	128
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001

給水栓水 45　　宮之浦町 （平野配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	2	14	12	4	6	19	3	5	6	8	5	4				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミリ			0.0003ミリ			0.0003ミリ			0.0003ミリ		4	0.0003ミリ		
水銀及びその化合物		0.00005ミリ			0.00005ミリ			0.00005ミリ			0.00005ミリ		4	0.00005ミリ		
セレン及びその化合物		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
鉛及びその化合物		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
ヒ素及びその化合物		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
六価クロム化合物		0.005ミリ			0.005ミリ			0.005ミリ			0.005ミリ		4	0.005ミリ		
亜硝酸態窒素		0.004ミリ			0.004ミリ			0.004ミリ			0.004ミリ		4	0.004ミリ		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	12	0.2ミリ		
フッ素及びその化合物		0.08ミリ			0.08ミリ			0.08ミリ			0.08ミリ		4	0.08ミリ		
ホウ素及びその化合物		0.1ミリ			0.1ミリ			0.1ミリ			0.1ミリ		4	0.1ミリ		
四塩化炭素		0.0002ミリ			0.0002ミリ			0.0002ミリ			0.0002ミリ		4	0.0002ミリ		
1,4−ジオキサン		0.005ミリ			0.005ミリ			0.005ミリ			0.005ミリ		4	0.005ミリ		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミリ			0.004ミリ			0.004ミリ			0.004ミリ		4	0.004ミリ		
ジクロロメタン		0.002ミリ			0.002ミリ			0.002ミリ			0.002ミリ		4	0.002ミリ		
テトラクロロエチレン		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
トリクロロエチレン		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
ベンゼン		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
塩素酸	0.06ミリ	0.06ミリ	0.06ミリ	0.06ミリ	0.06ミリ	0.06ミリ	0.07	0.07	0.06ミリ	0.06ミリ	0.06ミリ	0.06ミリ	12	0.07	0.06ミリ	0.06ミリ
クロロ酢酸		0.002ミリ			0.002ミリ			0.002ミリ			0.002ミリ		4	0.002ミリ		
クロロホルム		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
ジクロロ酢酸		0.003ミリ			0.003ミリ			0.003ミリ			0.003ミリ		4	0.003ミリ		
ジブロモクロロメタン		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
臭素酸		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
総トリハロメタン		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
トリクロロ酢酸		0.003ミリ			0.003ミリ			0.003ミリ			0.003ミリ		4	0.003ミリ		
ブロモジクロロメタン		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
ブロモホルム		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
ホルムアルデヒド		0.008ミリ			0.008ミリ			0.008ミリ			0.008ミリ		4	0.008ミリ		
亜鉛及びその化合物		0.01ミリ			0.01ミリ			0.01ミリ			0.01ミリ		4	0.01ミリ		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミリ			0.02ミリ			0.02ミリ			0.02ミリ		4	0.02ミリ		
鉄及びその化合物		0.01ミリ			0.01ミリ			0.01ミリ			0.01ミリ		4	0.01ミリ		
銅及びその化合物		0.01ミリ			0.01ミリ			0.01ミリ			0.01ミリ		4	0.01ミリ		
ナトリウム及びその化合物		6.4			7.1			7.5			7.5		4	7.5	6.4	7.1
マンガン及びその化合物		0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ			0.001ミリ		4	0.001ミリ		
塩化物イオン	6.0	5.7	5.8	5.7	5.9	6.0	5.5	6.2	5.5	5.9	6.1	5.7	12	6.2	5.5	5.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		29			27			30			33		4	33	27	30
蒸発残留物		73			76			68			84		4	84	68	75
陰イオン界面活性剤		0.02ミリ			0.02ミリ			0.02ミリ			0.02ミリ		4	0.02ミリ		
ジェオスミン		0.000001ミリ			0.000001ミリ			0.000001ミリ			0.000001ミリ		4	0.000001ミリ		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミリ			0.000001ミリ			0.000001ミリ			0.000001ミリ		4	0.000001ミリ		
非イオン界面活性剤		0.005ミリ			0.005ミリ			0.005ミリ			0.005ミリ		4	0.005ミリ		
フェノール類		0.0005ミリ			0.0005ミリ			0.0005ミリ			0.0005ミリ		4	0.0005ミリ		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	0.2ミリ	12	0.2ミリ		
pH 値	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9	12	7.0	6.8	6.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミリ	1ミリ	1ミリ	1ミリ	1ミリ	1ミリ	1ミリ	1ミリ	1ミリ	1ミリ	1ミリ	1ミリ	12	1ミリ		
濁度	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	0.1ミリ	12	0.1ミリ		
残留塩素	0.60	0.55	0.50	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.40	0.50	0.45	0.40	12	0.60	0.40	0.47
遊離炭酸		6			6			4			6		4	6	4	6
腐食性(ランゲリア指数)		−2.3			−2.2			−2.1			−2.0		4	−2.0	−2.3	−2.2
水温	16.2	17.1	17.3	18.0	17.1	18.5	17.6	16.8	16.6	17.0	15.6	15.5	12	18.5	15.5	16.9
総アルカリ度		33			30			32			38		4	38	30	33
総酸度		7			7			5			7		4	7	5	6
侵食性遊離炭酸		6			6			4			6		4	6	4	6
カルシウム硬度		19			17			20			22		4	22	17	20
溶性ケイ酸								29					1	29		
電気伝導率	96	92	94	87	90	93	90	97	91	98	102	95	12	102	87	94
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001

給水栓水 46　　本名町 （早馬岡配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	2	14	12	4	6	19	3	5	6	8	5	4				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.002			0.002			0.002			0.002		4	0.002		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.7	3.6	3.6	3.7	12	3.7	3.5	3.6
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.21	0.06ミマン	0.13	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.21	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01			0.01			0.01			0.01		4	0.01		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		11.6			12.3			12.3			11.7		4	12.3	11.6	12.0
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	11.3	11.3	11.3	11.4	11.6	11.3	11.2	11.2	11.2	11.1	10.9	11.1	12	11.6	10.9	11.2
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		46			46			46			46		4	46		
蒸発残留物		183			192			181			186		4	192	181	186
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	12	6.7	6.5	6.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.45	0.65	0.40	0.50	0.20	0.45	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	12	0.65	0.20	0.41
遊離炭酸		15			15			15			16		4	16	15	15
腐食性(ランゲリア指数)		−2.4			−2.1			−2.3			−2.3		4	−2.1	−2.4	−2.3
水温	17.9	20.8	22.8	24.2	26.2	26.2	24.6	20.5	18.1	15.7	13.1	13.7	12	26.2	13.1	20.3
総アルカリ度		35			35			34			35		4	35	34	35
総酸度		17			17			17			18		4	18	17	17
侵食性遊離炭酸		14			14			14			15		4	15	14	14
カルシウム硬度		32			29			31			31		4	32	29	31
溶性ケイ酸								84					1	84		
電気伝導率	165	165	168	167	168	169	166	167	167	165	164	168	12	169	164	167
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	12	0.004	0.001	0.003

給水栓水 47　　宮之浦町 （白坂下配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	2	14	12	4	6	19	3	5	6	8	5	4				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	12	0.7	0.6	0.7
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		8.5			8.9			9.0			8.8		4	9.0	8.5	8.8
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	8.6	8.6	8.4	8.6	8.7	9.0	8.5	8.5	8.5	8.3	8.3	8.3	12	9.0	8.3	8.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		35			33			34			34		4	35	33	34
蒸発残留物		136			140			128			146		4	146	128	138
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.0	7.1	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	12	7.3	6.9	7.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	12	0.40	0.30	0.36
遊離炭酸		4			6			5			6		4	6	4	5
腐食性(ランゲリア指数)		−1.9			−1.7			−2.0			−2.1		4	−1.7	−2.1	−1.9
水温	17.0	17.9	18.7	18.9	19.3	20.2	19.0	18.0	17.4	15.9	16.3	16.5	12	20.2	15.9	17.9
総アルカリ度		37			38			37			40		4	40	37	38
総酸度		5			7			6			7		4	7	5	6
侵食性遊離炭酸		4			6			5			6		4	6	4	5
カルシウム硬度		21			21			23			23		4	23	21	22
溶性ケイ酸								69					1	69		
電気伝導率	121	121	122	122	122	124	122	122	123	121	121	121	12	124	121	122
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001

給水栓水 48　　牟礼岡二丁目 （牟礼岡第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	2	14	12	4	6	19	3	5	6	8	5	4				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001			0.002			0.002			0.002		4	0.002	0.001	0.002
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.3		
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		8.1			8.6			8.7			8.3		4	8.7	8.1	8.4
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	6.6	6.6	6.5	6.7	7.3	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	7.0	6.5	12	7.3	6.4	6.7
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		36			35			35			35		4	36	35	35
蒸発残留物		128			125			116			136		4	136	116	126
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	12	7.6	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.35	0.40	0.55	0.55	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	12	0.55	0.35	0.45
遊離炭酸		2			3			2			4		4	4	2	3
腐食性(ランゲリア指数)		−1.4			−1.3			−1.4			−1.5		4	−1.3	−1.5	−1.4
水温	18.0	19.0	20.0	20.5	21.5	21.2	20.4	18.9	18.1	16.3	15.9	16.4	12	21.5	15.9	18.8
総アルカリ度		44			44			42			45		4	45	42	44
総酸度		2			3			2			4		4	4	2	3
侵食性遊離炭酸		1			2			1			3		4	3	1	2
カルシウム硬度		23			22			22			23		4	23	22	22
溶性ケイ酸								67					1	67		
電気伝導率	118	118	118	119	119	119	119	118	118	118	118	117	12	119	117	118
紫外線吸光度(E260)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001

給水栓水 49　　郡山岳町 （梨木野第一配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	19	14	4	2	6	3	22	5	3	8	5	13				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2	0.3	12	0.3	0.2ミマン	0.2
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.002			0.003			0.001			0.001ミマン		4	0.003	0.001ミマン	0.002
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.003			0.006			0.001			0.001ミマン		4	0.006	0.001ミマン	0.002
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001			0.002			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01			0.01			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		7.9			7.9			8.3			9.0		4	9.0	7.9	8.3
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	5.9	5.5	5.6	5.7	5.7	5.5	5.4	5.6	3.7	5.7	5.9	5.7	12	5.9	3.7	5.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		22			21			22			24		4	24	21	22
蒸発残留物		103			95			113			122		4	122	95	108
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.8	6.7	6.7	6.9	6.6	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	12	6.9	6.6	6.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.40	0.35	0.35	12	0.40	0.30	0.33
遊離炭酸		9			12			10			11		4	12	9	10
腐食性(ランゲリア指数)		−2.6			−2.6			−2.5			−2.7		4	−2.5	−2.7	−2.6
水温	17.8	20.8	22.9	25.0	28.2	28.5	22.9	21.4	17.7	12.2	11.6	14.1	12	28.5	11.6	20.3
総アルカリ度		26			27			31			31		4	31	26	29
総酸度		10			14			11			12		4	14	10	12
侵食性遊離炭酸		8			12			9			10		4	12	8	10
カルシウム硬度		15			12			13			15		4	15	12	14
溶性ケイ酸								55					1	55		
電気伝導率	92	88	86	96	92	97	95	96	98	96	98	108	12	108	86	95
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	12	0.005	0.003	0.004

給水栓水 50　　郡山町 （大浦第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	19	14	4	2	6	3	22	5	3	8	5	13				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.3
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001			0.002			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001			0.002			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		8.0			8.1			8.7			9.3		4	9.3	8.0	8.5
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	6.6	6.0	6.4	6.1	5.9	6.1	6.1	6.2	6.4	6.4	6.4	6.4	12	6.6	5.9	6.2
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		24			23			24			24		4	24	23	24
蒸発残留物		113			106			136			135		4	136	106	122
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.8	6.6	6.7	6.8	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	12	6.9	6.6	6.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.35	0.30	0.40	0.40	0.35	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	12	0.45	0.30	0.38
遊離炭酸		10			11			11			9		4	11	9	10
腐食性(ランゲリア指数)		−2.7			−2.6			−2.4			−2.7		4	−2.4	−2.7	−2.6
水温	17.7	19.5	21.1	22.6	25.5	24.9	20.5	19.6	17.3	13.6	13.0	13.9	12	25.5	13.0	19.1
総アルカリ度		27			30			34			32		4	34	27	31
総酸度		11			13			12			10		4	13	10	12
侵食性遊離炭酸		9			11			10			8		4	11	8	10
カルシウム硬度		16			13			14			14		4	16	13	14
溶性ケイ酸								69					1	69		
電気伝導率	99	95	100	95	99	104	104	105	106	103	104	102	12	106	95	101
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 51　　西俣町（西有里第一配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	19	14	4	2	6	3	22	5	3	8	5	13				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001			0.002			0.002			0.002		4	0.002	0.001	0.002
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
フッ素及びその化合物		0.11			0.12			0.11			0.11		4	0.12	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		10.1			9.9			10.3			11.0		4	11.0	9.9	10.3
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	5.9	5.7	5.9	5.9	5.7	5.5	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	12	5.9	5.5	5.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		36			32			32			32		4	36	32	33
蒸発残留物		133			127			151			145		4	151	127	139
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	8.0	7.9	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.35	0.40	0.45	0.35	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	12	0.45	0.35	0.40
遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
腐食性(ランゲリア指数)		−1.0			−1.0			−1.0			−1.1		4	−1.0	−1.1	−1.0
水温	19.2	22.4	23.2	26.6	27.4	27.9	23.0	21.7	19.1	15.4	15.4	16.3	12	27.9	15.4	21.5
総アルカリ度		43			43			44			44		4	44	43	44
総酸度		1ミマン			1ミマン			1			1		4	1	1ミマン	1ミマン
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		21			16			17			17		4	21	16	18
溶性ケイ酸								72					1	72		
電気伝導率	122	123	123	123	124	125	125	125	125	121	124	122	12	125	121	124
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001

給水栓水 52　　郡山町（西有里第二配水池系統）

項目＼採水月日	4月 19	5月 14	6月 4	7月 2	8月 6	9月 3	10月 22	11月 5	12月 3	1月 8	2月 5	3月 13	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	1	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.002			0.002			0.002			0.002		4	0.002		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
フッ素及びその化合物		0.12			0.11			0.12			0.11		4	0.12	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		10.1			10.0			10.3			10.8		4	10.8	10.0	10.3
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	6.0	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.7	5.8	5.7	5.9	5.8	12	6.0	5.6	5.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		34			31			31			31		4	34	31	32
蒸発残留物		140			126			145			146		4	146	126	139
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	12	8.1	7.9	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.45	0.45	0.35	0.35	0.40	0.50	0.40	0.45	0.35	0.45	0.35	12	0.50	0.30	0.40
遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
腐食性(ランゲリア指数)		−1.1			−1.1			−1.0			−1.1		4	−1.0	−1.1	−1.1
水温	16.6	19.9	22.2	25.0	28.0	28.2	22.0	20.4	16.5	10.7	13.1	13.4	12	28.2	10.7	19.7
総アルカリ度		41			41			41			41		4	41		
総酸度		1ミマン			1ミマン			1			1		4	1	1ミマン	1ミマン
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		20			15			15			15		4	20	15	16
溶性ケイ酸								72					1	72		
電気伝導率	119	118	120	120	121	120	122	121	121	120	121	121	12	122	118	120
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	12	0.003	0.001	0.002

給水栓水 53　　郡山町 （郡山配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 19	5月 14	6月 4	7月 2	8月 6	9月 3	10月 22	11月 5	12月 3	1月 8	2月 5	3月 13	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	0.9	12	1.1	0.8	0.9
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		10.6			10.2			10.3			10.0		4	10.6	10.0	10.3
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.0	6.8	7.0	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	7.0	6.8	7.0	6.7	12	7.0	6.6	6.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		30			29			29			29		4	30	29	29
蒸発残留物		144			138			154			153		4	154	138	147
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	12	7.0	6.7	6.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.30	0.35	0.30	0.40	0.40	0.50	0.35	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	12	0.50	0.30	0.39
遊離炭酸		10			11			10			7		4	11	7	10
腐食性(ランゲリア指数)		−2.2			−2.3			−2.3			−2.2		4	−2.2	−2.3	−2.2
水温	20.3	22.5	24.6	26.0	29.4	27.1	23.8	21.4	17.9	14.5	13.9	15.8	12	29.4	13.9	21.4
総アルカリ度		36			38			37			36		4	38	36	37
総酸度		11			12			11			8		4	12	8	10
侵食性遊離炭酸		9			10			9			6		4	10	6	8
カルシウム硬度		22			16			15			16		4	22	15	17
溶性ケイ酸								78					1	78		
電気伝導率	124	122	122	118	124	120	123	124	122	126	122	125	12	126	118	123
紫外線吸光度(E260)	0.005	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.005	0.002	0.003

給水栓水 54　　川田町 （東俣配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 19	5月 14	6月 4	7月 2	8月 6	9月 3	10月 22	11月 5	12月 3	1月 8	2月 5	3月 13	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	12	1.5	1.1	1.3
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.02			0.03			0.02			0.02		4	0.03	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.03			0.02			0.02			0.02		4	0.03	0.02	0.02
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		12.7			11.2			11.4			12.4		4	12.7	11.2	11.9
マンガン及びその化合物		0.003			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.003	0.001ミマン	0.001ミマン
塩化物イオン	7.7	7.5	7.7	7.5	7.9	7.7	7.8	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	12	8.0	7.5	7.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		40			36			38			38		4	40	36	38
蒸発残留物		158			161			175			176		4	176	158	168
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4	6.6	6.5	6.5	6.6	6.8	6.6	12	6.8	6.4	6.6
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	12	0.45	0.35	0.40
遊離炭酸		15			19			22			17		4	22	15	18
腐食性(ランゲリア指数)		−2.2			−2.2			−2.4			−2.2		4	−2.2	−2.4	−2.2
水温	18.8	21.4	23.3	24.5	28.3	28.1	23.0	21.3	18.8	14.4	13.9	15.3	12	28.3	13.9	20.9
総アルカリ度		42			41			42			43		4	43	41	42
総酸度		17			22			25			19		4	25	17	21
侵食性遊離炭酸		14			18			20			15		4	20	14	17
カルシウム硬度		26			22			24			23		4	26	22	24
溶性ケイ酸								81					1	81		
電気伝導率	149	147	149	147	148	152	152	153	154	151	153	150	12	154	147	150
紫外線吸光度(E260)	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	12	0.007	0.003	0.004

給水栓水 55　　花尾町 （花尾第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	19	14	4	2	6	3	22	5	3	8	5	13				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.6	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	12	1.6	1.3	1.5
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.02			0.01			0.02			0.01		4	0.02	0.01	0.02
ナトリウム及びその化合物		10.6			10.4			11.2			11.8		4	11.8	10.4	11.0
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.6	7.3	7.5	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	12	7.6	7.1	7.3
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		41			38			40			40		4	41	38	40
蒸発残留物		159			155			178			170		4	178	155	166
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	6.4	6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.4	12	6.6	6.3	6.4
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.35	0.35	0.40	0.45	0.40	0.50	0.50	0.45	0.50	0.40	0.40	0.40	12	0.50	0.35	0.42
遊離炭酸		33			35			35			29		4	35	29	33
腐食性(ランゲリア指数)		−2.6			−2.5			−2.5			−2.3		4	−2.3	−2.6	−2.5
水温	18.2	19.2	19.9	21.2	24.2	21.2	19.8	20.0	18.7	16.0	16.8	16.2	12	24.2	16.0	19.3
総アルカリ度		40			43			45			45		4	45	40	43
総酸度		37			40			40			33		4	40	33	38
侵食性遊離炭酸		30			32			32			26		4	32	26	30
カルシウム硬度		27			23			25			25		4	27	23	25
溶性ケイ酸								81					1	81		
電気伝導率	154	150	152	148	153	154	157	157	158	156	157	154	12	158	148	154
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 56　　直木町 （東昌配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 24	5月 21	6月 21	7月 5	8月 20	9月 25	10月 2	11月 12	12月 19	1月 24	2月 18	3月 18	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.002			0.002			0.002			0.002		4	0.002		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	12	0.8	0.7	0.7
フッ素及びその化合物		0.19			0.20			0.19			0.18		4	0.20	0.18	0.19
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		14.5			15.5			15.6			17.5		4	17.5	14.5	15.8
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.4	8.0	8.0	8.2	8.1	8.1	12	8.4	7.9	8.0
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		56			54			55			56		4	56	54	55
蒸発残留物		138			120			152			134		4	152	120	136
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.0	8.0	12	8.2	8.0	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.55	0.55	0.50	0.50	0.60	0.55	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	12	0.60	0.50	0.54
遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
腐食性(ランゲリア指数)		−0.3			−0.4			−0.4			−0.5		4	−0.3	−0.5	−0.4
水温	20.4	21.7	22.4	24.7	24.1	23.4	22.6	17.7	16.3	17.3	17.7	17.8	12	24.7	16.3	20.5
総アルカリ度		66			66			67			68		4	68	66	67
総酸度		1ミマン			1			1			1		4	1	1ミマン	1ミマン
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		45			42			41			43		4	45	41	43
溶性ケイ酸					38								1	38		
電気伝導率	186	185	185	185	182	190	189	191	191	188	188	189	12	191	182	187
紫外線吸光度(E260)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	12	0.002	0.001	0.002

給水栓水 57　　上谷口町 （上谷口第一配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 24	5月 21	6月 21	7月 5	8月 20	9月 25	10月 2	11月 12	12月 19	1月 24	2月 18	3月 18	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.002			0.002			0.002			0.002		4	0.002		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2ミマン	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
フッ素及びその化合物		0.12			0.12			0.11			0.11		4	0.12	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06ミマン		
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		21.6			23.8			23.9			24.5		4	24.5	21.6	23.4
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.2	6.4	6.1	6.2	6.1	6.3	6.2	12	6.4	6.0	6.2
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		51			49			48			49		4	51	48	49
蒸発残留物		141			156			148			165		4	165	141	152
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	12	8.2	8.0	8.1
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	12	0.55	0.45	0.49
遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
腐食性(ランゲリア指数)		−0.1			−0.2			−0.3			−0.5		4	−0.1	−0.5	−0.3
水温	20.6	23.9	25.3	26.5	28.8	26.5	26.3	21.2	14.2	15.5	15.3	18.2	12	28.8	14.2	21.9
総アルカリ度		84			88			88			88		4	88	84	87
総酸度		1ミマン			1			1			1		4	1	1ミマン	1ミマン
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		43			39			36			37		4	43	36	39
溶性ケイ酸					33								1	33		
電気伝導率	200	202	203	204	203	205	205	203	203	203	203	202	12	205	200	203
紫外線吸光度(E260)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	12	0.002	0.001	0.001

給水栓水 58　　石谷町 （石谷第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 24	5月 21	6月 21	7月 5	8月 20	9月 25	10月 2	11月 12	12月 19	1月 24	2月 18	3月 18	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
フッ素及びその化合物		0.20			0.20			0.20			0.20		4	0.20		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.06	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		13.7			14.4			15.1			16.1		4	16.1	13.7	14.8
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	10.0	9.9	10.1	9.8	9.7	10.2	10.2	10.0	9.9	10.0	10.0	9.8	12	10.2	9.7	10.0
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		86			80			82			82		4	86	80	82
蒸発残留物		168			167			164			133		4	168	133	158
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	8.0	7.9	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.55	0.40	0.40	0.55	0.50	0.45	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	12	0.55	0.40	0.50
遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			2			1ミマン		4	2	1ミマン	1ミマン
腐食性(ランゲリア指数)		−0.1			−0.2			−0.2			−0.2		4	−0.1	−0.2	−0.2
水温	19.6	21.3	21.7	23.4	24.1	24.0	22.6	19.8	16.5	15.9	16.0	18.0	12	24.1	15.9	20.2
総アルカリ度		87			87			88			87		4	88	87	87
総酸度		1			1			2			1		4	2	1	1
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		70			65			64			65		4	70	64	66
溶性ケイ酸					38								1	38		
電気伝導率	233	233	237	234	233	239	235	232	232	232	232	231	12	239	231	234
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002

給水栓水 59　　松陽台町 （折尾第一配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 24	5月 21	6月 21	7月 5	8月 20	9月 25	10月 2	11月 12	12月 19	1月 24	2月 18	3月 18	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.003			0.003			0.003			0.003		4	0.003		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2ミマン	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.2ミマン	0.3
フッ素及びその化合物		0.12			0.11			0.11			0.11		4	0.12	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.07	0.07	0.08	0.11	0.10	0.09	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.11	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		12.1			13.2			13.1			14.4		4	14.4	12.1	13.2
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.5	9.5	9.3	9.2	9.5	9.5	9.7	9.5	9.3	9.4	9.5	9.3	12	9.7	9.2	9.4
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		85			81			82			83		4	85	81	83
蒸発残留物		149			158			144			159		4	159	144	152
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	12	8.0	7.8	7.9
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	12	0.55	0.45	0.50
遊離炭酸		1ミマン			2			1ミマン			1ミマン		4	2	1ミマン	1ミマン
腐食性(ランゲリア指数)		−0.3			−0.3			−0.2			−0.5		4	−0.2	−0.5	−0.3
水温	21.0	21.6	22.6	23.4	24.9	23.9	22.8	20.6	17.7	17.0	16.9	18.2	12	24.9	16.9	20.9
総アルカリ度		78			80			81			80		4	81	78	80
総酸度		1			2			1			1ミマン		4	2	1ミマン	1
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		66			62			62			62		4	66	62	63
溶性ケイ酸					35								1	35		
電気伝導率	229	223	228	228	229	230	230	227	228	226	227	227	12	230	223	228
紫外線吸光度(E260)	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	12	0.002	0.001	0.002

給水栓水 60　　春山町 （松元春山配水池(1号)系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 24	5月 21	6月 21	7月 5	8月 20	9月 25	10月 2	11月 12	12月 19	1月 24	2月 18	3月 18	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001			0.002			0.002			0.001		4	0.002	0.001	0.002
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5
フッ素及びその化合物		0.12			0.11			0.13			0.12		4	0.13	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06	0.06ミマン	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001			0.001			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001			0.001			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		14.9			15.4			17.3			18.6		4	18.6	14.9	16.6
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.5	9.4	9.6	9.0	9.4	9.5	9.7	9.6	9.2	9.3	9.5	9.1	12	9.7	9.0	9.4
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		69			67			64			65		4	69	64	66
蒸発残留物		136			156			144			139		4	156	136	144
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	12	8.1	8.0	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	12	0.50	0.40	0.47
遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
腐食性(ランゲリア指数)		−0.3			−0.3			−0.3			−0.4		4	−0.3	−0.4	−0.3
水温	20.7	22.1	23.0	23.4	26.0	24.8	23.6	20.5	17.1	13.0	16.3	17.4	12	26.0	13.0	20.7
総アルカリ度		70			70			73			73		4	73	70	72
総酸度		1ミマン			1			1			1ミマン		4	1	1ミマン	1ミマン
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		54			52			50			53		4	54	50	52
溶性ケイ酸					32								1	32		
電気伝導率	211	206	211	211	214	211	213	214	211	211	213	207	12	214	206	211
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.003	0.002	0.002

給水栓水 61　　石谷町 （松元春山配水池(4号)系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 24	5月 21	6月 21	7月 5	8月 20	9月 25	10月 2	11月 12	12月 19	1月 24	2月 18	3月 18	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001			0.001			0.001		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	12	0.6	0.3	0.4
フッ素及びその化合物		0.15			0.16			0.16			0.15		4	0.16	0.15	0.16
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06	0.10	0.10	0.11	0.17	0.15	0.14	0.10	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.17	0.06ミマン	0.08
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.002			0.001			0.001ミマン		4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001			0.002			0.002			0.001		4	0.002	0.001	0.002
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001			0.006			0.005			0.002		4	0.006	0.001	0.004
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.002			0.002			0.001		4	0.002	0.001ミマン	0.001
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		18.8			21.2			21.5			23.0		4	23.0	18.8	21.1
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.6	9.0	10.4	9.1	9.4	9.4	9.7	9.8	9.2	9.7	9.3	8.8	12	10.4	8.8	9.4
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		57			54			53			54		4	57	53	54
蒸発残留物		138			153			137			141		4	153	137	142
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.5	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	12	7.9	7.5	7.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.35	0.50	0.45	0.50	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	12	0.50	0.35	0.45
遊離炭酸		2			2			2			1ミマン		4	2	1ミマン	2
腐食性(ランゲリア指数)		−0.6			−0.6			−0.5			−0.6		4	−0.5	−0.6	−0.6
水温	21.2	22.1	23.2	23.9	25.8	25.0	24.2	21.1	18.4	17.1	16.8	17.9	12	25.8	16.8	21.4
総アルカリ度		71			74			76			74		4	76	71	74
総酸度		2			2			2			1		4	2	1	2
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		40			39			38			38		4	40	38	39
溶性ケイ酸					35								1	35		
電気伝導率	209	205	226	212	214	206	213	213	212	217	211	206	12	226	205	212
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 62　　喜入瀬々串町（瀬々串第一配水池系統）

項目＼採水月日	4月 18	5月 14	6月 11	7月 3	8月 6	9月 10	10月 3	11月 5	12月 4	1月 7	2月 5	3月 11	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.4	2.6	0.7	1.2	0.9	1.3	1.3	2.0	1.0	1.4	1.0	2.2	12	2.6	0.7	1.4
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08			0.08ミマン			0.09		4	0.09	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.10	12	0.10	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		12.0			12.8			12.4			13.2		4	13.2	12.0	12.6
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.0	9.4	8.8	9.0	8.7	9.0	9.0	9.8	8.9	9.2	9.1	9.6	12	9.8	8.7	9.1
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		46			50			48			50		4	50	46	48
蒸発残留物		141			140			140			144		4	144	140	141
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.1	6.7	7.4	7.1	7.4	7.0	6.9	6.9	7.1	6.8	7.1	6.8	12	7.4	6.7	7.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.55	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	12	0.55	0.40	0.45
遊離炭酸		11			4			9			5		4	11	4	7
腐食性(ランゲリア指数)		−2.2			−1.2			−1.8			−1.6		4	−1.2	−2.2	−1.7
水温	18.8	21.5	24.0	21.6	26.9	25.8	23.8	21.0	20.3	17.4	12.5	16.2	12	26.9	12.5	20.8
総アルカリ度		31			49			39			48		4	49	31	42
総酸度		13			4			10			6		4	13	4	8
侵食性遊離炭酸		11			3			8			5		4	11	3	7
カルシウム硬度		33			35			35			40		4	40	33	36
溶性ケイ酸								42					1	42		
電気伝導率	160	162	160	160	166	165	168	167	164	163	162	165	12	168	160	164
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 63　　喜入瀬々串町（瀬々串第二配水池系統）

項目＼採水月日	4月 18	5月 14	6月 11	7月 3	8月 6	9月 10	10月 3	11月 5	12月 4	1月 7	2月 5	3月 11	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
フッ素及びその化合物		0.10			0.10			0.11			0.11		4	0.11	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		13.4			13.9			13.7			14.4		4	14.4	13.4	13.8
マンガン及びその化合物		0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
塩化物イオン	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	9.1	8.6	8.6	8.6	8.6	12	9.1	8.6	8.7
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		52			53			51			54		4	54	51	52
蒸発残留物		129			139			132			141		4	141	129	135
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	12	8.0	7.8	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.50	0.35	0.40	0.45	0.50	0.45	0.55	0.50	0.50	0.45	0.45	12	0.55	0.35	0.47
遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
腐食性(ランゲリア指数)		−0.5			−0.4			−0.4			−0.5		4	−0.4	−0.5	−0.4
水温	19.9	21.2	23.7	24.3	26.5	26.7	24.2	22.5	17.4	15.0	16.2	17.2	12	26.7	15.0	21.2
総アルカリ度		60			62			63			61		4	63	60	62
総酸度		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		44			42			43			45		4	45	42	44
溶性ケイ酸								42					1	42		
電気伝導率	166	166	166	167	172	171	170	168	167	165	166	164	12	172	164	167
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.001	0.002

給水栓水 64　　喜入瀬々串町（星和台配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 18	5月 14	6月 11	7月 3	8月 6	9月 10	10月 3	11月 5	12月 4	1月 7	2月 5	3月 11	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.005			0.005			0.005			0.005		4	0.005		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.07	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		10.3			10.4			10.2			10.9		4	10.9	10.2	10.4
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.5	9.0	8.4	8.5	8.4	8.5	12	9.0	8.4	8.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		40			39			39			40		4	40	39	40
蒸発残留物		96			98			105			107		4	107	96	102
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	8.1	7.9	8.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.45	0.45	0.60	0.45	0.50	0.40	0.45	0.55	0.45	0.45	0.40	12	0.60	0.40	0.47
遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
腐食性(ランゲリア指数)		−0.7			−0.8			−0.8			−0.9		4	−0.7	−0.9	−0.8
水温	19.1	20.2	22.1	23.8	24.1	24.5	23.7	20.8	19.1	16.5	16.3	17.0	12	24.5	16.3	20.6
総アルカリ度		34			34			36			35		4	36	34	35
総酸度		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1ミマン			1ミマン			1ミマン		4	1ミマン		
カルシウム硬度		33			32			32			35		4	35	32	33
溶性ケイ酸								28					1	28		
電気伝導率	133	133	133	133	136	136	135	134	133	132	133	132	12	136	132	134
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.001	0.002

給水栓水 65　　喜入中名町 （中名第二配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	18	14	11	3	6	10	3	5	4	7	5	11				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0	1.1	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	12	1.3	1.0	1.1
フッ素及びその化合物		0.09			0.09			0.10			0.09		4	0.10	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.11	12	0.11	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.04			0.04			0.02			0.03		4	0.04	0.02	0.03
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		12.0			12.6			12.7			12.9		4	12.9	12.0	12.6
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	8.7	8.6	8.7	8.7	8.8	8.6	8.9	9.5	8.7	8.9	8.9	8.9	12	9.5	8.6	8.8
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		42			43			42			43		4	43	42	42
蒸発残留物		106			115			120			121		4	121	106	116
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
pH 値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	12	7.6	7.4	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.50	0.45	0.45	0.30	0.45	0.45	0.55	0.45	0.50	0.45	0.50	12	0.55	0.30	0.46
遊離炭酸		3			3			3			3		4	3		
腐食性(ランゲリア指数)		−1.3			−1.3			−1.3			−1.4		4	−1.3	−1.4	−1.3
水温	19.9	21.1	22.8	22.6	23.6	23.1	22.4	20.6	19.9	18.1	17.9	18.7	12	23.6	17.9	20.9
総アルカリ度		42			44			46			43		4	46	42	44
総酸度		3			3			3			3		4	3		
侵食性遊離炭酸		2			2			2			2		4	2		
カルシウム硬度		28			29			27			29		4	29	27	28
溶性ケイ酸								34					1	34		
電気伝導率	146	145	146	149	154	153	154	150	147	147	147	145	12	154	145	149
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	12	0.005	0.002	0.003

給水栓水 66　　喜入町（一倉第三配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 16	5月 7	6月 18	7月 17	8月 16	9月 11	10月 15	11月 6	12月 5	1月 9	2月 7	3月 5	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12	5	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン	0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン	0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	1.6	1.6	1.0	1.1	1.0	12	1.6	1.0	1.4
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン	0.08ミマン			0.10		4	0.10	0.08ミマン	0.08ミマン
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン	0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン	0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン	0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン	0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン	0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン	0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン	0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.03			0.04			0.03	0.05			0.05		4	0.06	0.01ミマン	0.04
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン	0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01			0.01ミマン	0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	9.9			8.7			8.1	11.5			15.6		4	15.6	10.6	12.4
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン	0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4	7.5	7.2	8.6	8.9	8.5	8.7	8.6	12	8.9	8.3	8.5
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	23			22			22	40			44		4	44	40	41
蒸発残留物	83			79			83	124			111		4	124	110	114
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン	0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン	0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン	0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン	0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン	0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6	6.5	7.0	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	12	7.7	7.2	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.45	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.35	0.45	12	0.50	0.30	0.39
遊離炭酸	7			8			8	4			3		4	5	3	4
腐食性(ランゲリア指数)	−2.7			−2.8			−2.3	−1.6			−1.4		4	−1.2	−1.6	−1.4
水温	20.5	22.0	26.2	23.0	31.1	28.5	25.7	20.1	18.5	18.1	16.3	18.4	12	24.7	16.3	20.9
総アルカリ度	25			24			26	36			44		4	44	36	39
総酸度	8			9			9	4			3		4	6	3	4
侵食性遊離炭酸	7			8			7	3			2		4	5	2	3
カルシウム硬度	10			12			13	25			30		4	30	25	27
溶性ケイ酸				31				32					1	32		
電気伝導率	91	91	90	92	92	92	92	143	142	149	146	144	12	163	140	146
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.004	12	0.004	0.001	0.003

給水栓水 67　　喜入一倉町（小田代配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 16	5月 7	6月 18	7月 17	8月 16	9月 11	10月 15	11月 19	12月 10	1月 21	2月 12	3月 12	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	12	1.3	1.0	1.1
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.08	0.08	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.08	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.02			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.02	0.01ミマン	0.01ミマン
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.02			0.02			0.01ミマン			0.01			4	0.02	0.01ミマン	0.01
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	10.4			9.0			8.3			9.6			4	10.4	8.3	9.3
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	12	7.4	7.2	7.3
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	23			22			22			23			4	23	22	22
蒸発残留物	85			80			88			83			4	88	80	84
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.5	6.7	12	6.8	6.5	6.7
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.55	0.60	0.35	0.20	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	12	0.60	0.20	0.40
遊離炭酸	7			8			9			7			4	9	7	8
腐食性(ランゲリア指数)	−2.8			−2.6			−2.6			−2.7			4	−2.6	−2.8	−2.7
水温	16.1	18.9	23.1	24.1	25.9	24.2	22.5	17.9	15.3	12.3	11.8	13.7	12	25.9	11.8	18.8
総アルカリ度	22			24			24			23			4	24	22	23
総酸度	8			9			10			8			4	10	8	9
侵食性遊離炭酸	7			8			8			7			4	8	7	8
カルシウム硬度	9			13			13			12			4	13	9	12
溶性ケイ酸				34									1	34		
電気伝導率	93	92	94	96	96	94	95	94	92	92	92	91	12	96	91	93
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 68　　喜入町（宮坂配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 16	5月 7	6月 18	7月 17	8月 16	9月 11	10月 15	11月 19	12月 10	1月 21	2月 12	3月 12	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物	0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物	0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
六価クロム化合物	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物	0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			4	0.1ミマン		
四塩化炭素	0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			4	0.004ミマン		
ジクロロメタン	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ベンゼン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.07	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸	0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			4	0.002ミマン		
クロロホルム	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
臭素酸	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
総トリハロメタン	0.002			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.002	0.001ミマン	0.001ミマン
トリクロロ酢酸	0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
ブロモホルム	0.001			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001	0.001ミマン	0.001ミマン
ホルムアルデヒド	0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
銅及びその化合物	0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物	14.6			12.9			13.1			14.7			4	14.7	12.9	13.8
マンガン及びその化合物	0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			4	0.001ミマン		
塩化物イオン	10.1	10.2	10.2	10.0	10.3	10.1	10.1	9.8	10.0	9.9	9.9	9.9	12	10.3	9.8	10.0
カルシウム,マグネシウム等(硬度)	29			30			32			33			4	33	29	31
蒸発残留物	97			100			106			108			4	108	97	103
陰イオン界面活性剤	0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			4	0.02ミマン		
ジェオスミン	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール	0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤	0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			4	0.005ミマン		
フェノール類	0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	12	7.3	6.8	7.0
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.40	0.45	0.40	0.35	0.30	0.35	0.40	0.55	0.45	0.45	0.40	0.45	12	0.55	0.30	0.41
遊離炭酸	4			6			6			4			4	6	4	5
腐食性(ランゲリア指数)	−2.0			−2.0			−1.9			−1.9			4	−1.9	−2.0	−2.0
水温	19.9	20.2	22.2	23.0	23.3	23.8	22.3	21.1	19.4	19.0	18.9	14.9	12	23.8	14.9	20.7
総アルカリ度	34			34			39			38			4	39	34	36
総酸度	4			7			7			4			4	7	4	6
侵食性遊離炭酸	3			6			6			3			4	6	3	4
カルシウム硬度	15			19			21			22			4	22	15	19
溶性ケイ酸				32									1	32		
電気伝導率	122	117	120	128	122	133	135	132	129	128	126	126	12	135	117	126
紫外線吸光度(E260)	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	12	0.004	0.002	0.003

給水栓水 69　　喜入生見町（生見配水池系統）

項目＼採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	23	21	19	9	20	18	2	12	17	8	18	18				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	12	3.6	3.4	3.5
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.07	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.07	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		10.0			9.2			9.5			9.9		4	10.0	9.2	9.6
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	9.0	8.8	8.9	8.7	9.0	9.2	9.5	9.0	9.1	9.1	9.3	9.1	12	9.5	8.7	9.1
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		34			37			37			35		4	37	34	36
蒸発残留物		114			113			118			113		4	118	113	114
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	6.9	6.9	6.7	6.7	6.8	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	7.1	6.8	12	7.1	6.6	6.8
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.50	0.50	0.40	0.40	0.35	0.45	0.40	0.50	0.50	0.50	0.45	0.55	12	0.55	0.35	0.46
遊離炭酸		7			9			11			5		4	11	5	8
腐食性(ランゲリア指数)		−2.2			−2.2			−2.4			−2.1		4	−2.1	−2.4	−2.2
水温	19.2	20.9	22.8	24.2	26.3	25.1	24.2	20.7	16.8	15.5	14.1	15.5	12	26.3	14.1	20.4
総アルカリ度		28			28			30			29		4	30	28	29
総酸度		8			10			12			6		4	12	6	9
侵食性遊離炭酸		7			8			10			5		4	10	5	8
カルシウム硬度		20			23			22			21		4	23	20	22
溶性ケイ酸					39								1	39		
電気伝導率	122	120	124	118	128	128	127	128	120	125	126	119	12	128	118	124
紫外線吸光度(E260)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	12	0.004	0.001	0.003

給水栓水 70　　喜入生見町（帖地配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数	最高	最低	平均
	23	21	19	9	20	18	2	12	17	8	18	18				
一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0		
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2	0.2ミマン	0.2ミマン
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.07	0.08	0.10	0.12	0.12	0.08	0.07	12	0.12	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01			0.01			0.01ミマン		4	0.01	0.01ミマン	0.01ミマン
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		8.9			8.1			8.5			8.7		4	8.9	8.1	8.6
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	12	7.4	7.3	7.4
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		33			33			33			33		4	33		
蒸発残留物		100			103			102			105		4	105	100	102
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.7	7.6	12	7.7	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.65	0.55	0.50	0.50	0.55	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.50	0.55	12	0.65	0.40	0.50
遊離炭酸		1ミマン			2			2			1ミマン		4	2	1ミマン	1
腐食性(ランゲリア指数)		−1.3			−1.2			−1.4			−1.4		4	−1.2	−1.4	−1.3
水温	19.6	21.9	23.2	24.3	26.3	25.2	25.0	22.2	17.8	15.4	15.0	16.1	12	26.3	15.0	21.0
総アルカリ度		42			41			41			40		4	42	40	41
総酸度		1			2			2			1		4	2	1	2
侵食性遊離炭酸		1ミマン			1			1			1ミマン		4	1	1ミマン	1ミマン
カルシウム硬度		21			23			21			19		4	23	19	21
溶性ケイ酸					46								1	46		
電気伝導率	108	108	109	109	112	110	112	109	108	109	109	108	12	112	108	109
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	12	0.004	0.001	0.003

給水栓水 71　　喜入前之浜町（前之浜配水池系統）

項目 ＼ 採水月日	4月 23	5月 21	6月 19	7月 9	8月 20	9月 18	10月 2	11月 12	12月 17	1月 8	2月 18	3月 18	回数	最高	最低	平均
一般細菌	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出		
カドミウム及びその化合物		0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン			0.0003ミマン		4	0.0003ミマン		
水銀及びその化合物		0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン			0.00005ミマン		4	0.00005ミマン		
セレン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
鉛及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ヒ素及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
六価クロム化合物		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
亜硝酸態窒素		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
フッ素及びその化合物		0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン			0.08ミマン		4	0.08ミマン		
ホウ素及びその化合物		0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン			0.1ミマン		4	0.1ミマン		
四塩化炭素		0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン			0.0002ミマン		4	0.0002ミマン		
1,4−ジオキサン		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン			0.004ミマン		4	0.004ミマン		
ジクロロメタン		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
テトラクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロエチレン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ベンゼン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩素酸	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06	0.06	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	0.06ミマン	12	0.06	0.06ミマン	0.06ミマン
クロロ酢酸		0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン			0.002ミマン		4	0.002ミマン		
クロロホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ジクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ジブロモクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
臭素酸		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
総トリハロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
トリクロロ酢酸		0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン			0.003ミマン		4	0.003ミマン		
ブロモジクロロメタン		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ブロモホルム		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
ホルムアルデヒド		0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン			0.008ミマン		4	0.008ミマン		
亜鉛及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
アルミニウム及びその化合物		0.02ミマン			0.02ミマン			0.03			0.05		4	0.05	0.02ミマン	0.02
鉄及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
銅及びその化合物		0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン			0.01ミマン		4	0.01ミマン		
ナトリウム及びその化合物		8.9			7.9			7.9			7.9		4	8.9	7.9	8.2
マンガン及びその化合物		0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン			0.001ミマン		4	0.001ミマン		
塩化物イオン	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	12	7.8	7.4	7.6
カルシウム,マグネシウム等(硬度)		26			27			26			24		4	27	24	26
蒸発残留物		103			101			104			100		4	104	100	102
陰イオン界面活性剤		0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン			0.02ミマン		4	0.02ミマン		
ジェオスミン		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
2−メチルイソボルネオール		0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン			0.000001ミマン		4	0.000001ミマン		
非イオン界面活性剤		0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン			0.005ミマン		4	0.005ミマン		
フェノール類		0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン			0.0005ミマン		4	0.0005ミマン		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	0.2ミマン	12	0.2ミマン		
pH 値	7.5	7.6	7.4	7.3	7.6	7.4	7.3	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	12	7.6	7.3	7.5
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし		
色度	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	1ミマン	12	1ミマン		
濁度	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	0.1ミマン	12	0.1ミマン		
残留塩素	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.50	0.45	12	0.50	0.35	0.41
遊離炭酸		2			2			1ミマン			2		4	2	1ミマン	2
腐食性(ランゲリア指数)		−1.5			−1.5			−1.6			−1.8		4	−1.5	−1.8	−1.6
水温	19.0	24.5	21.2	25.7	23.9	24.6	25.1	20.8	16.5	14.5	12.6	15.7	12	25.7	12.6	20.3
総アルカリ度		33			32			31			30		4	33	30	32
総酸度		2			2			1			2		4	2	1	2
侵食性遊離炭酸		2			2			1ミマン			2		4	2	1ミマン	2
カルシウム硬度		15			16			15			12		4	16	12	14
溶性ケイ酸					53								1	53		
電気伝導率	93	95	94	92	98	97	96	94	91	90	89	91	12	98	89	93
紫外線吸光度(E260)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002